✱ – przystosować do plombowania

WYŁ PPOŻ 1A

HDGs 2x1,5mm PH90

tablica licznikowa TL1A

HYDROFOR kWh 3~ — rozł bezp 3p 20A — ogr mocy 3p 20A ✱

Przełącznik faz — N

3x wył nadprąd 1p B6

ADM kWh 3~ — rozł bezp 3p 35A — ogr mocy 3p 35A ✱

TL–M1 kWh 3~ — rozł bezp 3p 20A — ogr mocy 3p 20A ✱

~400V L1,L2,L3,N

wyzwalacz wzrostowy

rozł izol 3P 250A ✱

4x ochronnik typ 1 ✱

TH

ZESTAW HYDROFOROWY NA POTRZEBY PPOŻ

NKGsżo 5x6mm PH90

wył nadprąd 3p C16

N PE

PEN

PEN

PE

R<10Ω

TL–M16 kWh 3~ — rozł bezp 3p 20A — ogr mocy 3p 20A ✱

LOKAL1 kWh 3~ — rozł bezp 3p 25A — ogr mocy 3p 25A ✱

LOKAL2 kWh 3~ — rozł bezp 3p 25A — ogr mocy 3p 25A ✱

LOKAL3 kWh 3~ — rozł bezp 3p 25A — ogr mocy 3p 25A ✱

PEC kWh 3~ — rozł bezp 3p 20A — ogr mocy 3p 20A ✱

YDYżo 5x10mm

YDYżo 5x6mm

YKYżo 5x16mm

PE

szafa kablowa SK nr1

rozł bezp WT-2/gG 250A

rozł bezp WT-2/gG 32A

rozł bezp

rozł bezp

GRANICA STRON

PEN

PEN PEN PEN PEN

R<30Ω

NKGs 4x10mm PH90 (l=14m)
zasilanie TL hydroforu

4x (YKY 1x185mm) (l=4x14m)
zasilanie TL klatki 1A

Zasilanie w zakresie
Enea Operator Sp. z o. o.

"EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA" Jan Blatkiewicz, ul. Krokusowa 19, 66-446 Ciecierzyce			
Inwestor	Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew		
Temat	"Dobiegniew - Chcę tu mieszkać, pracować i żyć" w ramach zadania : "Zagospodarowanie placu przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego z przebudową zabytkowego Arsenału na Centrum Aktywizacji"		
Etap	PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1A Z USŁUGAMI NA PARTERZE		
Branża	ELEKTRYCZNA		
Nazwa rysunku	Schemat tablicy licznikowej TL1A	Rys. nr E-01	Skala -
Autorzy:	Nr uprawnień:	Data	Podpis
Projektant: mgr inż. TOMASZ FRANKOWSKI	LBS/0010/POOE14 upr. bez ograniczeń do projekt. w spec.: instalacyjnej w zakr. sieci, instalacji i urządzeń elektr. i elektroenerget.	20.12.2018	