

Otrzymują:
Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Roboty w zakresie stacji transformatorowej inwestycji pn. REALIZACJA OBIEKTU STADIONU MIEJSKIEGO W NOWYM SĄCZU przy ul. Kilińskiego wraz z wyposażeniem, infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów i otoczenia obiektu.**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą”, zamawiający **Nowosądecka Infrastruktura Komunalna Sp. z o.o.** z siedzibą w Nowym Sączu, zwany dalej „Zamawiającym” przekazuje wykonawcom treść zapytania wraz z wyjaśnieniem, gdyż zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

(1) Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający zezwala na wydłużenie czasu realizacji do min 120 dni, jest to spowodowane długim czasem realizacji komponentów z certyfikatem CNBOP.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia termin realizacji zamówienia bez zmian – rozszerza jednak katalog umownych przesłanek w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia – o czym mowa jest w odrębnych wyjaśnieniach w zakresie zgłoszonych pytań i wniosków o wyjaśnienie treści SWZ na odbytej w dniu 31.01.2024 r. wizji lokalnej.

(2) Pytanie Wykonawcy:

Czy w zakresie zamówienia jest wykonanie rozdzielnicy RUPS?

Odpowiedź Zamawiającego:

NIE.

(3) Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający przewiduje montaż wyłączników 1250A rozdzielnicy RGnN z certyfikatem CNBOP wraz z częścią odpływową tak jak zaprezentowano na elewacji rozdzielnicy na rysunku NIK.NS.STS_PW_IE/63, czy wyłączniki 1250A mają zostać zabudowane w osobnych obudowach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie jako zgodne z § 9 ust. 2 Wzoru umowy [*Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w Prawo budowlane oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.1213 z późn. zm.), wymaganiami SWZ, dokumentacją projektową, STWiOR*] – z zastrzeżeniem w szczególności zgodności z art. 10 ust. 1 i 3 ww. ustawy o wyrobach budowlanych wg. którego wyrób budowlany jest dopuszczony do zastosowania jednostkowego gdy jest wykonany według indywidualnej dokumentacji

technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla którego producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. Powyższe zapewnia Wykonawca i podlega weryfikacji w myśl § 9 Wzoru umowy.

Zamawiający zwraca również uwagę, że dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych na warunkach określonych w dokumentach zamówienia, a w szczególności SWZ (Rozdz. III ust. VII) i załączniku nr 2 do SWZ - Wzorce umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podstawą do sporządzenia oferty (i skalkulowania jej ceny) w zakresie oferowanych robót budowlanych, oraz towarzyszących im dostaw i usług niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia – jest zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany w dokumentacji wymienionej w pkt. IV Rozdziału III SWZ. Dla złożenia porównywalnych ofert – przedmiot i cena oferty ma się ściśle odnosić do opisanego, jak wyżej przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji (w tym określonymi we wzorze umowy, stanowiącym element SWZ).

Wybór oferty, jako najkorzystniejszej spowoduje po stronie Wykonawcy zobowiązanie do podpisania i wykonania umowy zgodnie z treścią oferty i w zakresie w niej przewidzianym, w sposób odpowiadający wymaganiom Zamawiającego. Wykonanie umowy w innym, zmienionym zakresie będzie na etapie jej realizacji kwalifikowane, jako jej zmiana, której dopuszczalność będzie oceniana zgodnie z art. 454 i 455 ustawy, w powiązaniu z klauzulami dotyczącymi zmian umowy, opisanymi w jej wzorze, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Do oferty należy, więc przyjąć rozwiązania określone w dokumentacji, ewentualne zmiany techniczne będą możliwe w trakcie realizacji umowy i na warunkach w niej określonych, w tym pod warunkiem uzyskania akceptacji przez autora projektu lub/i nadzór autorski oraz Zamawiającego.

(4) Pytanie Wykonawcy:

Czy w zakresie zamówienia jest dostawa oraz montaż agregatu 500kVA?

Odpowiedź Zamawiającego:

NIE.

(5) Pytanie Wykonawcy:

Czy w zakresie zamówienia jest dostawa oraz montaż UPS 240kVA?

Odpowiedź Zamawiającego:

NIE.

(6) Pytanie Wykonawcy:

Czy w zakresie zamówienia jest dostawa oraz montaż tablicy TTPOŻ?

Odpowiedź Zamawiającego:

NIE.

(7) Pytanie Wykonawcy:

Udostępnione pliki przez Inwestora przedstawiają o wiele szerszy zakres projektu. Aby przygotować odpowiednią ofertę proszę o informacje czy zakres zamówienia został prawidłowo przedstawiony w przedmiarze?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zakres zamówienia został przedstawiony w przedmiarze. Zgodnie z zapisami Rozdz. III ust. V pkt 1 SWZ Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją techniczną oraz STWiOR roboty budowlane, niezbędne do realizacji zakresu rzeczowego wskazanego w przedmiarze robót.

(8) Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza obudów innych producentów?

Odpowiedź Zmawiającego:

Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych na warunkach określonych w dokumentach zamówienia, a w szczególności SWZ (Rozdz. III ust. VII) i załączniku nr 2 do SWZ - Wzorzec umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podstawą do sporządzenia oferty (i skalkulowania jej ceny) w zakresie oferowanych robót budowlanych, oraz towarzyszących im dostaw i usług niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia – jest zakres i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazany w dokumentacji wymienionej w pkt. IV Rozdziału III SWZ. Dla złożenia porównywalnych ofert – przedmiot i cena oferty ma się ściśle odnosić do opisanego, jak wyżej przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji (w tym określonymi we wzorze umowy, stanowiącym element SWZ).

Wybór oferty, jako najkorzystniejszej spowoduje po stronie Wykonawcy zobowiązanie do podpisania i wykonania umowy zgodnie z treścią oferty i w zakresie w niej przewidzianym, w sposób odpowiadający wymaganiom Zamawiającego. Wykonanie umowy w innym, zmienionym zakresie będzie na etapie jej realizacji kwalifikowane, jako jej zmiana, której dopuszczalność będzie oceniana zgodnie z art. 454 i 455 ustawy, w powiązaniu z klauzulami dotyczącymi zmian umowy, opisanymi w jej wzorze, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. Do oferty należy, więc przyjąć rozwiązania określone w dokumentacji, ewentualne zmiany techniczne będą możliwe w trakcie realizacji umowy i na warunkach w niej określonych, w tym pod warunkiem uzyskania akceptacji przez autora projektu lub/i nadzór autorski oraz Zamawiającego.

(9) Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza zamianę automatyki CX2004 firmy Cermex na układ powszechnie stosowany zawierający aparat wykonawczy, przycisk uruchamiający i element sygnalizacyjny dopuszczony przez Rzeczoznawcę ds. pożarowych?

Odpowiedź Zmawiającego:

Odpowiedź jak w pytaniach nr 3 i 8 powyżej.

(10) Pytanie Wykonawcy:

Czy dostawa i montaż Rozdzielnic SN i transformatorów jest poza zakresem zadania?

Odpowiedź Zmawiającego:

Transformatory i rozdzielnia SN są już zabudowane i nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia.

(11) Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie czasu realizacji do 60 dni?

Odpowiedź Zmawiającego:

Wyjaśnienie w tym zakresie zawiera odpowiedź na pytanie nr 1 powyżej.

(12) Pytanie Wykonawcy:

Prosimy o wyjaśnienie czy termin realizacji przedmiotu zamówienia z § 4 umowy dotyczy 30 dni roboczych czy kalendarzowych.

Odpowiedź Zmawiającego:

Termin realizacji został wyznaczony jako dni kalendarzowe.

(13) Pytanie Wykonawcy:

Czy dostawa i montaż rozdzielnic RUPS jest poza zakresem zadania?

Odpowiedź Zmawiającego:

Odpowiedź jak w pyt. nr 3 powyżej.

(14) Pytanie Wykonawcy:

Czy w przedmiarze w poz. 5 jest wpisany właściwy kabel YAKXS 1x240? Czy nie powinien być YKXS 1x240?

Odpowiedź Zmawiającego:

Należy przyjąć kabel wskazany w przedmiarze robót: YAKXS 1x240.

Za Zarząd Spółki:
(-) dr Anna Majkrzak

.....
(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

- 1) Strona internetowa: <https://bip.malopolska.pl/nikns> ; <https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz> ;
- 2) aa. NIK sp. z o.o. w Nowym Sączu.