

Budynek:
Pz=6x7,0+2=44,00kW
kj =0,536
Ps=kjxPz=44,0x0,595=26,30kW
Is=38,0A Ib=40,0A gG

OCHRONA:
SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD TNS (odbiorca)

PRO-ELEKTO	Obiekt: Przebudowa przyłącza Bud. m. Zielona Góra ul. Młyńska 6				
Inwestor: Miasto Zielona Góra ul. Podgórna 22 65-001 Zielona Góra Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zielona Góra ul. Zjednoczenia 110					
Nazwa rys:	SCHEMAT				Skala
Proj. inż. B. Drozdowski		118/75/Zg	09-2023		Nr rys. 4