



Znak sprawy ZP.382.34.2023-3

Goczałkowice Zdrój, 20.12.2023 r.

**Wszyscy Uczestnicy
Postępowania**

Dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym na zadanie pn.: „Przebudowa Pawilonu Tulipan – budynku - część B w Goczałkowicach Zdroju”, nr postępowania ZP.382.34.2023

WYJAŚNIENIA

W związku z prowadzoną procedurą w temacie jak wyżej w celu zachowania jej prawidłowości zgodnie z art. 135 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych informujemy Państwa o wniesionym zapytaniach i udzielonych odpowiedziach:

Pytanie nr 37 – Dostawcy systemów: kształtka styropianowa z klinkierem, w większości przypadków posiadają współczynnik lambda 0,036 W/m²*K, który w zupełności wystarcza dla uzyskania odpowiedniej izolacyjności obiektów i jest rozwiązaniem o wiele tańszym. Dlatego zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie możliwości zastosowania systemowego rozwiązania kształtka styropianowa z klinkierem o współczynniku przenikania ciepła lambda = 0,036 W/m²*K

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że należy zastosować jak w projekcie.

Pytanie nr 38 – Prosimy o informację czego dotyczy pozycja 101 przedmiaru 294,953 m² przyklejenie płyt styropianowych na ścianach - EPS 032 gr 15 cm wg dokumentacji

W projekcie występuje na elewacji styropian systemowy grubości 20 cm o współczynniku lambda 0,032 W/m²*K i nie ma dodatkowego ocieplenia ?

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że należy przyjąć grubość styropianu jak w projekcie 20cm.

Pytanie nr 39 – Zgodnie z opisem do projektu konstrukcji: Powłoki antykorozyjne należy wykonać wg normy EN ISO 12944 Elementy stalowe wewnątrz budynku należy zabezpieczyć jak dla kategorii korozyjności C2 dla długiego okresu ochrony. Grubość warstw grunt/nawierzchnia minimum 100+60 μm Elementy stalowe na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć jak dla kategorii korozyjności C3 dla długiego okresu ochrony. Grubość warstw grunt/nawierzchnia minimum 100+60 μm. Ponadto dla elementów wymagających zabezpieczenia ppoż. należy spełnić wymogi dla odpowiednich klas ppoż. Przy malowaniu elementów wymagających zabezpieczenia ppoż. wymagane jest żeby farby podkładowe i podstawowe przeciwpożarowe należały do jednego systemu lub co najmniej były kompatybilne. Łączniki i śruby ocynkowane ogniowo 60μm.Zatem prosimy Zamawiającego o wskazanie elementów konstrukcji stalowej, które wymagają zabezpieczenia przeciwpożarowego ponieważ to zabezpieczenie ma duży wpływ na cenę elementu stalowego.

Odpowiedź: Zgodnie z opisem w dokumentacji - stalowe elementy głównej konstrukcji nośnej budynku - zabezpieczenie ogniochronnie do klasy R60 odporności ogniowej (z zastosowaniem certyfikowanych wyrobów np. poprzez malowanie lub systemową certyfikowaną obudowę np.



UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

43-230 Goczałkowice-Zdrój ● ul. Uzdrowska 54 ● woj. śląskie

● Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 ● www.gozdroj.pl ● e-mail: sekretariat@gozdroj.pl

● Centrala telefoniczna.: (32)449 20 00



**Promat XS lub płytę Fermacell ogniochronną – w dwóch warstwach, ewentualnie natrysk ogniochronny np. Promat.) Wszystkie stalowe belki konstrukcyjne w obiekcie należy zabezpieczyć do R60.
(opis – pkt. 1.6 KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU ORAZ KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I STOPIEŃ ROZPRZESTRZENIANIA OGNIĄ PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE.)**

Pozostałe warunki bez zmian. Pozostaje bez zmian również zmodyfikowany pismem z dnia 19.12.2023 r. (z poprawą omyłki pisarskiej co do godz. składania i otwarcia ofert) termin składania ofert oraz wnoszenia wadium, który ustalony został na dzień **27.12.2023 r. do godz. 12:00** oraz termin otwarcia ofert na dzień **27.12.2023 r. godz. 12:30**.

Termin związania ofertą wynosi do dnia 25.01.2024 r.



UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
43-230 Goczałkowice-Zdrój ● ul. Uzdrowska 54 ● woj. śląskie

● Sekretariat: tel. (32) 449 21 01, fax.: (32) 449 21 17 ● www.gozdroj.pl ● e-mail: sekretariat@gozdroj.pl
● Centrala telefoniczna.: (32)449 20 00

NIP 6381811134 ● Regon 000291888 ● Nr KRS 0000527775 Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 51.188.000,00 zł wniesiony w całości ING Bank Śląski S. A. O/Pszczyna Nr 14 1050 1315 1000 0001 0136 6839

