

Nowa Wieś Wielka, 4 listopada 2025 r.

Gmina Nowa Wieś Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wieś Wielka

Znak: ZPL.271.65.2025.AW

W odpowiedzi na skierowane zapytania dotyczące treści zapytania ofertowego na **dostawę trzech pomp sieciowych do zestawu hydroforowego na Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Wsi Wielkiej**, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień.

Treść pytania Nr 1:

Proszę o przesłanie zdjęcia z otwartą szafą sterowniczą i dołączenie do zapytania schematu elektrycznego istniejącej instalacji elektrycznej zestawu hydroforowego.

Wyjaśnienia:

Zamawiający załącza zdjęcie otwartej szafy sterowniczej.

Treść pytania Nr 2:

Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie trzech równych pomp? Jeśli tak, to których wymagań dla pomp sieciowych należy się trzymać?

Wyjaśnienia:

Zamawiający dopuszcza dostawę trzech pomp takiej samej wielkości, które łącznie zapewnią wymagane parametry pracy istniejącego zestawu hydroforowego.

Wyjaśnienia i zmiany wprowadzone niniejszym pismem są obowiązujące i stanowią integralną część zapytania ofertowego znak: ZPL.271.65.2025.AW.

Wójt Gminy
Zbigniew Wiśniewski