

**Strona Internetowa Prowadzonego  
Postępowania**

Dotyczy: postępowania prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: „**Modernizacja boiska piłkarskiego na terenie Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących**”

Zamawiający Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim – Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 4, 83-000 Pruszcz Gdański, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) informuje, że w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp wpłynęły pytania dot. w/w postępowania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie:**

Szanowni Państwo,

W związku z udzielonymi odpowiedziami z dnia 27.02.2023 w zakresie przedmiotowych środków dowodowych, prosimy o ponowne rozpatrzenie kwestii wymagania dokumentów dotyczących nawierzchni syntetycznej.

Wymaganie dokumentów celem weryfikacji oferowanej nawierzchni zapewnia Zamawiającemu, że Wykonawca przyjmuje do oferty produkty odpowiadające wymaganiom Zamawiającego oraz posiada wiedzę i doświadczenie w jej instalacji.

Nasza wieloletnia obserwacja realizowanych boisk sportowych potwierdza często złą jakość wykonania- w szczególności zaobserwowano zmiany dokonywane w trakcie realizacji przez Wykonawców, w zakresie technologii wykonania, co znacznie obniżyło jakość realizowanych obiektów sportowych i konieczność ich naprawy po krótkim czasie użytkowania. Nawierzchnia z trawy syntetycznej jest jednym z głównych elementów, z punktu widzenia końcowego Użytkownika, przedmiotowego postępowania.

Określenie minimalnych wymagań parametrów i dokumentów w dokumentacji przetargowej, ale brak weryfikacji na etapie postępowania skłania często do oferowania produktów gorszej jakości (z założeniem zamiany na etapie wbudowania). Nawierzchnia syntetyczna jest końcowym etapem realizowanych inwestycji i Zamawiający, chcąc utrzymać termin (ze względu np. na otrzymane dofinansowanie) zgadzają się na stosowanie gorszych nawierzchni, co później ma odzwierciedlenie użytkowania po okresie gwarancji.

Jednocześnie należy podkreślić, że wymaganie dokumentów dotyczących nawierzchni na etapie postępowania przetargowego zapewni, że wszyscy Wykonawcy przyjmą tożsame jakościowo produkty, co również przełoży się na jakość wykonania całej inwestycji i realną konkurencyjność ofert.

W związku z powyższym prosimy o informację:

Pytanie 1. *Czy Zamawiający, dbając o wydatkowanie środków publicznych i jakość realizowanej inwestycji, będzie wymagał, aby wyłoniony Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczył Zamawiającemu dokumenty dotyczące nawierzchni, pod rygorem nie zawarcia umowy z winy Wykonawcy z przypadku ich niedostarczenia, tj.:*

1) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;

- 2) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczona przez producenta z określeniem nazwy inwestycji
- 4) świadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy i wypełnienia;
- 5) raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez akredytowane i niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń”
- 6) Kompletny raport z badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium FIFA laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni ( trawa + wypełnienie – dopuszcza się raport na wypełnieniu SBR) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.FIFA.com)) Podręcznik 2015 oraz potwierdzający wymagane wszystkie minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej dla poziomu FIFA Quality PRO;
- 7) aktualny certyfikat FIFA Preferred Producer lub FIFA Licensee wystawiony dla producenta trawy ?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie wymaga raportu i certyfikatu FIFA wskazanego w pytaniu pkt 6 i 7, gdyż jest to boisko treningowe nie przeznaczone do rozgrywek ligowych, stąd atest FIFA Zamawiający uznaje za zbędny.

W związku z rozbieżnościami występującymi w dokumentach postępowania, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) informuje, że **dokонуje zmiany** zapisów SWZ w następujący sposób:

- 1) **Rozdział 10 Podmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia:**

#### **nadając mu brzmienie:**

**Rozdział 10 Podmiotowe i Przedmiotowe środki dowodowe. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia**

#### **w ust. 1 dodając zapis w brzmieniu:**

##### **1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć :**

- 1) autoryzację producenta nawierzchni wystawioną na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta;
- 2) kartę techniczną nawierzchni z trawy syntetycznej poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji;
- 3) kartę techniczną wypełnienia EPDM z recyklingu poświadczoną przez producenta z określeniem nazwy inwestycji;
- 4) świadectwo higieny (Atest PZH) dla trawy i wypełnienia;
- 5) raport z badań testu Lisport na min. 300.000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez akredytowane i niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306

„Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania” potwierdzający, że nawierzchnia po min. 300.000 cykli nie wykazuje widocznych uszkodzeń.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę materiałów równoważnych. Wykonawca, który w swojej ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w dokumentacji postępowania, jest obowiązany wykazać, że zaoferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający podaje minimalne wymagania dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

1. Rodzaj włókna: monofil
2. Grubość włókna: min. 360 µm
3. Ilość pęczków: min. 8 400 pęczków/m<sup>2</sup>
4. Ilość włókien: min. 100.800/m<sup>2</sup>
5. Wysokość włókna min.50 max 55
6. Ciężar włókna: min. 1.200 gr/m<sup>2</sup>
7. Profil/kształt włókna: karo, diament
8. Kolor: min. dwa kolory włókien w jednym pęczku
9. Dtex (grubość zastosowanych włókien): min. 13.500,
10. Waga całkowita nawierzchni: min. 2.450 gr/m<sup>2</sup>
11. Wytrzymałość włókna na wyrywanie: min. 48 N ;
12. Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 150 N
13. Przepuszczalność wody przez nawierzchnię: min. 2 400 mm/h
14. Rodzaj wypełnienia EPDM z recyklingu w kolorze czarnym lub ciemno szarym w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym producenta nawierzchni.

Zamawiający na podstawie art. art. 107 ust. 2 przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych.

**Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia i Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić je przy sporządzaniu oferty.**

Zamawiający **pozostawia wyznaczone terminy składania i otwarcia ofert** oraz pozostałe zapisy SWZ **bez zmian.**

Z poważaniem,