

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: **Dostawa oleju napędowego dla PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12.**
2. Dostawa oleju napędowego PN – EN 590 odbywać się będzie przez okres 24 miesięcy. Szacunkowa ilość dostaw to 500 000 litrów to jest 500 m³.
3. Dostarczone paliwo będzie przeznaczone do celów własnych Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu paliwa w ilościach odbiegających od podanych wielkości, przy zachowaniu opcji, w zależności od rzeczywistych potrzeb.
5. Prawo opcji: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu podstawowego zakresu zamówienia do 20% ilości zamówienia podstawowego tj. ilości dostawy oleju napędowego w ramach realizowanego zamówienia. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości paliwa na takich samych zasadach, jak dostawy objęte zamówieniem podstawowym.
6. Prawo opcji: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zmniejszeniu do 20% ilości zamówienia podstawowego w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.
7. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze.
8. W przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiany umowy lub zawarcie umowy odrębnej nie będą wymagane. Zamawiający złoży na tą okoliczność stosowne oświadczenie.
9. Warunki dostaw paliwa.
 - 9.1. Dostarczone paliwo musi spełniać Polską Normę.
 - 9.1.1. Olej napędowy PN – EN 590 +A1:2017-06.
 - 9.1.2. Sposób dostawy oraz jakość spełniać będą wymogi określone w aktualnie obowiązujących przepisach w szczególności w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1209 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2024 poz. 1018).
 - 9.2. Paliwo dostarczane będzie autocysternami do magazynu Zamawiającego - Stacja Paliw przy ul. Przemysłowej 12, 27 – 600 Sandomierz.
 - 9.3. Autocysterny dowożące paliwo muszą być zaplombowane.
 - 9.4. Poszczególne dostawy paliwa będą realizowane na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego e-mailem lub poprzez platformę zakupową nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. Zamówienia będą składane w godzinach 7.00 – 15.00. Dostawy od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 7:00 do 12:00.
 - 9.5. Minimalna ilość zamawianego jednorazowo paliwa – 10 000 l., a maksymalna – 20 000 l.
 - 9.6. Wykonawca zobowiązany jest do każdej dostawy dołączyć aktualny atest jakościowy producenta paliwa lub potwierdzoną kopię atestu dotyczącą dostarczonej partii paliwa.
 - 9.7. Do każdej dostawy należy również dołączyć dowód wydania, który powinien zawierać :

- 9.7.1. Temperaturę nalewu paliwa, objętość w m³ w temperaturze nalewu, gęstość paliwa w temperaturze + 15 °C oraz masę produktu w kg i objętość w temperaturze +15 °C.
- 9.8. Zamawiający będzie pobierał próbki paliwa przy każdej dostawie. Kierowca autocysterny dostarczającej paliwo musi posiadać upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy przy pobieraniu próbek.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań laboratoryjnych paliwa w kierunku zgodności właściwości dostarczanego paliwa z parametrami fizykochemicznymi przedstawionymi w atście jakościowym. Ewentualnie ujawnienie niezgodności parametrów próbki paliw danej dostawy z przedstawionymi w atście jakościowym będzie uznawane za niezgodne z zamówieniem i będzie podlegało reklamacji. W przypadku wykazania niezgodności Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami badań.
11. Wykonawca w okresie do 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, będzie miał możliwość oceny swojej próbki „świadka”. Po upływie 7 dni od zgłoszenia reklamacji, w przypadku potwierdzenia niezgodności parametrów próbki paliwa danej dostawy, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 24 godzin wymienić reklamowane paliwo na zgodne z zamówieniem, w tej samej ilości i w tej samej cenie co reklamowane. Ponadto musi również wymienić paliwo, które było w zbiorniku przed dolaniem reklamowanej dostawy.
12. Kierowca musi posiadać świadectwo jakości oraz dowód wydania na dostarczoną partię paliwa.
13. Próbkę paliwa będą pobierane bezpośrednio z autocysterny przed zlaniem paliwa do magazynu Zamawiającego w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
14. Rozliczenie dostaw paliw następować będzie zgodnie z normą PN – ISO 91 – 1, to jest w temperaturze referencyjnej + 15 °C.
15. Podstawą określenia ilości przyjętego paliwa będą wydruki ze wskazania sond zainstalowanych w zbiornikach w stacji paliw Zamawiającego. Sondy w zbiornikach posiadają aktualną legalizację.
16. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dostarczania w okresie od dnia 16 kwietnia do dnia 30 września paliwa letniego; od dnia 01 marca do dnia 15 kwietnia oraz od dnia 01 października do dnia 15 listopada paliwa przejściowego; od dnia 16 listopada do końca lutego paliwa zimowego.
17. Zamawiający w niektórych przypadkach będzie wnioskował do Wykonawcy, aby dla danej dostawy wystawił oddzielną fakturę na 600 l. i oddzielną na pozostałą ilość zamówionego oleju napędowego.
18. Zapisy ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia:
- 19.1. Zamawiający na terenie Spółki posiada wewnętrzną stację paliw z wyposażeniem.
- 19.2. Sondy w zbiornikach posiadają ważną legalizację do 10 czerwca 2035 r.