



Powiat Pruszkowski

ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. +48 22 738 14 00
fax +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl



Pruszków, dnia 30 sierpnia 2023 r.

ZP.272.26.2023

Wszyscy Wykonawcy

W związku pytaniami wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wykonanie zasilania rezerwowego w energię elektryczną - z wykorzystaniem mobilnego agregatu prądotwórczego - budynku będącego siedzibą Starostwa Powiatowego w Pruszkowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”(2-gi)** zgodnie z treścią art. 284 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytania wpłynęły po terminie określonym w art. 284 ust. 2 PZP.

Wniosek z dnia 29-08-2023

1. Zamawiający wymaga aby agregat objęty był monitoringiem, co należy rozumieć pod tym pojęciem? Czy Zamawiający posiada nadrzędny system zarządzania (BMS) do którego należy wysłać sygnały z agregatu?

Odp.: Poprzez zainstalowanie systemu monitoringu Zamawiający rozumie dołożenie kamer do istniejącego systemu CCTV. Model do uzgodnienia z Zamawiającym (aby był kompatybilny z już istniejącą infrastrukturą). Zamawiający nie posiada nadrzędnego systemu zarządzania (BMS).

2. Czy w ofercie należy uwzględnić koszt przeglądów serwisowych agregatu w trakcie gwarancji, czy też Zamawiający będzie je osobno zlecał co roku?

Odp.: Koszty przeglądów należy uwzględnić w ofercie

3. Zamawiający oczekuje uruchomienia urządzenia pod pełnym obciążeniem (testy). Ile czasu ma pracować agregat podczas tej próby?

Odp.: Zamawiający wymaga, aby test agregatu przy podłączonej obciążnicy wynosił 3h.

Wniosek z dnia 30-08-2023

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, gdy oferent samodzielnie przedstawi referencje na dwie usługi projektowe, a na dwie roboty budowlane polegające na dostawie agregatów przedstawi referencje podmiotu udostępniającego?

Jeżeli nie to czy Zamawiający może zmienić warunek: "wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej min. 2 zamówień polegających na dostawie, montażu i rozruchu agregatu prądotwórczego o mocy minimum 200 kW" na jedno zamówienie?

Odp.: W wykazie wykonanych usług – załącznik nr 7 do SWZ w 6 kolumnie, należy zaznaczyć rodzaj doświadczenia. Jeżeli nie jest to usługa własna, a innego podmiotu *zaznaczyć właściwe, należy dostarczyć referencje bądź inny dokument sporządzony przez podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana.

z up. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

/-/ Krzysztof Rymuza
S T A R O S T A