

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy systemu wykrywania włamania i napadu z systemem kontroli dostępu zainstalowanego w budynku przy ul. Jasnej 2/4 w Warszawie.
 - 1) Należy dostarczyć, zamontować, podłączyć i oprogramować kompletny kontroler dostępu ATS1250 wraz z akumulatorami min. 25 Ah.
 - 2) Usunąć usterkę w przyciskach napadowych zainstalowanych w salach rozpraw.
2. Wymagania Zamawiającego:
 - 1) Personel wykonujący prace posiadać będzie pisemne upoważnienie (autoryzację, przeszkolenie) dystrybutora (producenta) MASTER GE Security Polska Sp. z o.o. (obecnie UTC Fire & Security Polska Sp. z o. o.) do instalowania i uruchamiania.
 - 2) Oprogramowanie płyt musi być w języku polskim.
 - 3) Ilość zainstalowanej pamięci musi być nie mniejsza niż istniejąca.
 - 4) Z naprawy należy sporządzić protokół. Protokół musi zawierać potwierdzenie wykonania wszystkich czynności.
3. Inne
 - 1) Po zainstalowaniu urządzeń należy wykonać testy całego systemu.
 - 2) Prace mogą być prowadzone tylko w czasie pracy Sądu tj. w godzinach 8:00 do 16:00.
 - 3) Systemy SWWiN z SKD są zarządzane przez oprogramowanie ADVISOR MASTER (ATS8600).

Opracował Dariusz Florek