

Zamawiający:
Gmina Rozogi
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22
12-114 Rozogi

Rozogi, 19 czerwca 2023 r.

ROŚ.271.7.2023

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rozogi”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2-4 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), informuje o wpływie wniosku do **zadania Nr 2** o wyjaśnienie SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wniosek z dnia 15.06.2023 – wpłynął 15.06.2023 r.

Pyt. Nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot zamówienia nie obejmuje stacji stałego monitoringu parametrów wody sieciowej ze sterowaniem ilością dozowanego chloru.

Odp.

Zamawiający potwierdza, że przedmiot zamówienia nie obejmuje stacji stałego monitoringu parametrów wody sieciowej ze sterowaniem ilością dozowanego chloru.

Pyt. Nr 2:

Prosimy o podanie wymaganych parametrów technicznych dla zaworów (Projekt Branża technologiczno-sanitarna str. 23): Zawór DN200 – 1 szt., Zawór DN150 – 2 szt., Zawór DN100 – 12 szt., Zawór DN80- 6 szt..

Odp.

Inwestor dopuszcza w miejsce zaworów odcinających zastosowanie przepustnic między kołnierzowych z korpusem GG25

Wójt Gminy Rozogi
/-/ Zbigniew Kudrzycki