

**Wykaz drzwi przeciwpożarowych oraz zakres prac  
- część VI**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeglądu i usuwania awarii drzwi przeciwpożarowych znajdujących się na obiekcie Zamawiającego.

Wykaz drzwi objętych zamówieniem			
Lp.	Nazwa	Jednostka	Ilość
1.	Mcr Alpe Sp 30-1	szt.	69
2.	Mcr Alpe Sp 60-1	szt.	109
3.	Mcr Alpe Sp 60-2	szt.	29
4.	Mcr Alpe SK 00-1	szt.	27
5.	Mcr Alpe SS 60-1	szt.	25
6.	Mcr Alpe SS 00-1	szt.	15
7.	Mcr Alpe WBO	szt.	12
8.	Mcr Powietrznoszczelne	szt.	9
9.	Mcr Alpe SK 00-1	szt.	1
10.	Mcr Alpe SK 60-2	szt.	1
11.	Mcr Alpe Sp 60-2	szt.	4
12.	Mcr Alpe SS 60-1	szt.	1
13.	Mcr Alpe Sp 60-2	szt.	1
14.	Mcr Alpe W EI - 60	szt.	5
15.	Mcr Alpe Sp	szt.	1
16.	Mcr Alpe Sp 00-1	szt.	5

Czynności do wykonania w ramach przeglądu:

Wykonawca w ramach przeglądów drzwi przeciwpożarowych 1 raz w roku wykona w celu sprawdzenia mechanizmów i części ruchomych oraz wykonania konserwacji części ruchomych następujące czynności:

- oględziny zewnętrzne drzwi,
- sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem,
- sprawdzenie powłoki lakierniczej,
- kontrola zawiasów i ich mocowania,
- sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, rygli i klamek,
- sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej,
- smarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych,
- kontrola zamocowania mechanizmu samozamykacza,
- regulacja mechanizmu samozamykacza (siła docisku drzwi, prędkości zamykania),

- sprawdzenie stanu automatycznej listwy opadającej,
- kontrola regulatora kolejności zamykania skrzydeł w drzwiach dwuskrzydłowych (jeśli elektrorygle, kontraktony),
- sprawdzenie osprzętu elektrycznego drzwi (trzymacze elektromagnetyczne, elektrorygle, kontraktony),
- sprawdzenie stanu przeszklenia oraz uszczelek przyszybowych,
- sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego.