

**Wykaz sprzętu gaśniczego oraz zakres prac  
- część VIII**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeglądu i usuwania awarii podręcznego sprzętu gaśniczego znajdującego się na obiekcie Zamawiającego.

1. Podręczny sprzęt gaśniczy:

- a) przegląd techniczny oraz czynności konserwacyjne należy wykonać zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, z dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi opracowanymi przez ich producentów,
- b) wyniki przeglądu należy spisać w protokole i załącznikach do protokołu. Dokumentacja powinna być sporządzona w formie papierowej. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić jeden przegląd rocznie,
- c) protokoły z wykonanej kontroli powinny w szczególności zawierać:
  - nazwę firmy przeprowadzającej kontrolę,
  - nazwę i adres obiektu, w którym przeprowadzono przegląd i konserwację,
  - datę i miejsce wykonania kontroli,
- d) rzeczowy spis urządzeń, które podlegają kontroli wraz z ich oceną, uwagami i informacją o ich położeniu w budynku,
- e) wynik przeprowadzonego przeglądu ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do naprawy (z podaniem pełnego zakresu koniecznej naprawy) lub remontu, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do badań, rodzaju i ilości sprzętu wytypowanego do wycofania z użytkowania,
- f) podsumowanie z wnioskami (zaleceniami) z przeglądu z opisem nieprawidłowości koniecznych do natychmiastowego usunięcia oraz możliwych do usunięcia w terminie późniejszym,
- g) czytelny podpis wykonawcy.

2. Wykaz podręcznego sprzętu gaśniczego:

Wykaz podręcznego sprzętu gaśniczego objętego zamówieniem		
Nazwa	Jednostka	Ilość
gaśnica proszkowa GP6X ABC	szt.	146
gaśnica proszkowa 12x ABC	szt.	2
gaśnica śniegowa GS6X	szt.	5
gaśnica śniegowa GS2X	szt.	3