

L.P.	Nr załącznika do SOPZ	Wykaz urządzeń	Częstotliwość przeglądów
1.	Załącznik Nr 1.1. do SOPZ	Windy osobowe i towarowe oraz platforma zewnętrzna	1 raz w roku
2.	Załącznik Nr 1.2. do SOPZ	Instalacje teletechniczne związane z ochroną przeciwpożarową -System sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy, system wizualizacji i zarządzania GEMOS	2 razy w roku
3.	Załącznik Nr 1.4. do SOPZ	Instalacje mechaniczne i wentylacyjne - System włamania i napadu, system kontroli dostępu, system komunikacji Exsitu	2 razy w roku
4.	Załącznik Nr 1.6. do SOPZ	Węzeł wody lodowej, instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacja kanalizacji deszczowej, instalacja sprężonego powietrza,	1 raz w roku
		Instalacje wentylacji: klapy p.poż, okapy kuchenne, wentylatory bytowe, wentylatory oddymiania i napowietrzania, nawilżacze	1 raz w roku
		Instalacje wentylacji: Centrale wentylacyjne Dan Poltherm, Klimaprodukt, klimatyzacja precyzyjna Climaveneta, klimatyzacja w hotelu Mitsubishi,	2 razy w roku
		Instalacje przeciwpożarowe: instalacja tryskaczowa, instalacja hydrantowa, instalacja gaszenia gazem,	1 raz w roku
5.	Załącznik Nr 1.8. do SOPZ	Instalacje elektryczne -Transformatory, bateria centralna oświetlenia awaryjnego, rozdzielnice ogólnobudynkowe, zasilacze UPS, agregat prądotwórczy	zgodnie z treścią załącznika
6.	Załącznik Nr 1.9. do SOPZ	Drzwi stalowe	2 razy w roku
7.	Załącznik Nr 1.11. do SOPZ	Bramy p.poż, i kurtyny dymowe	2 razy w roku
8.	Załącznik Nr 1.12. do SOPZ	Stolarka drewniana	1 raz w roku
9.	Załącznik Nr 1.13. do SOPZ	Podręczny sprzęt gaśniczy	1 raz w roku