

**Wykaz drzwi drewnianych oraz zakres prac
- część VII**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeglądu i usuwania awarii drzwi drewnianych znajdujących się na obiekcie Zamawiającego.

Wykaz drzwi objętych zamówieniem			
Lp.	Nazwa	Jednostka	Ilość
1.	drzwi typ WL DD p-EO-1 dym jednoskrzydłowe pełne	szt.	18
2.	drzwi typ WL DD p-EO-2 dym dwuskrzydłowe pełne	szt.	17
3.	drzwi typ WL DD s-EO-1 dym jednoskrzydłowe przeszklone	szt.	4
4.	drzwi typ WL DD s-EO-2 dym dwuskrzydłowe przeszklone	szt.	5
5.	drzwi typ WL DD p-EI-30-1 jednoskrzydłowe pełne	szt.	28
6.	drzwi typ WL DD p-EI-30-2 dwuskrzydłowe pełne	szt.	21
7.	drzwi typ WL DD s-EI-30-1 jednoskrzydłowe przeszklone	szt.	10
8.	drzwi typ WL DD s-EI-30-2 dwuskrzydłowe przeszklone	szt.	8
9.	drzwi typ WL DD p-EI-60-1 jednoskrzydłowe pełne	szt.	27
10.	drzwi typ WL DD p-EI-60-2 dwuskrzydłowe pełne	szt.	18
11.	drzwi typ WL DD p-EO-60-1 jednoskrzydłowe przeszklone	szt.	8
12.	drzwi typ WL DD p-EO-60-2 dwuskrzydłowe przeszklone	szt.	4

Czynności do wykonania w ramach przeglądu:

Wykonawca w ramach przeglądów stolarki drewnianej 1 raz w roku wykona w celu sprawdzenia mechanizmów i części ruchomych oraz wykonania konserwacji części ruchomych następujące czynności:

- wizualna ocena czystości i uszkodzeń powłoki skrzydła oraz ościeżnicy,
- sprawdzenie stanu uszczelek tłumiących i pęczniejących (w drzwiach z odpornością ogniową),
- kontrola poprawności działania i zapewnienia szczelności uszczelki opadającej lub szczotkowej,
- kontrola poprawności działania zamka drzwiowego (język klamki i wkładki cylindrycznej) ze szczególnym uwzględnieniem skuteczności zamknięcia wraz z ewentualną korektą gniazda w ościeżnicy,

- sprawdzenie (w drzwiach dwuskrzydłowych) prawidłowości działania rygla pionowego (ręcznego bądź automatycznego),
- weryfikacja poprawności i skuteczności działania samozamykacza wraz z ewentualną regulacją (w drzwiach dwuskrzydłowych – samozamykaczy i ewentualnego regulatora kolejności zamykania),
- weryfikacja i ewentualna korekta zamocowania, kompletności i skuteczności działania klamek bądź dzwigni antypanicznych,
- sporządzenie wykazu uszkodzeń wymagających naprawy połączonej z dostawą i wymianą uszkodzonych elementów.