

**Zakres prac bramy pożarowe oraz kurtyny dymowe
- część VI**

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeglądu i usuwania awarii bram pożarowych oraz kurtyn dymowych znajdujących się na obiekcie Zamawiającego.

Czynności do wykonania w ramach przeglądu bram pożarowych:

Wykonawca w ramach przeglądów bram pożarowych 2 razy w roku przeprowadzi w celu sprawdzenia mechanizmów i części ruchomych oraz wykonania konserwacji części ruchomych następujące czynności:

- kontrola kompletności bramy i jej osprzętu,
- kontrola kompletności oznakowania identyfikacyjnego bramy,
- sprawdzenie poprawności startu bramy przeciwpożarowej po wyzwoleniu,
- sprawdzenie swobody przesuwu i domknięcia,
- kontrola poprawności działania osprzętu elektrycznego,
- sprawdzenie zamków i rygli,
- przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych,
- sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego.

Czynności do wykonania w ramach przeglądu kurtyn dymowych:

Wykonawca w ramach przeglądów kurtyn dymowych 2 razy w roku przeprowadzi w celu sprawdzenia mechanizmów i części ruchomych oraz wykonania konserwacji części ruchomych następujące czynności:

- sprawdzenie działanie mechanizmu napędowego,
- sprawdzenie poprawność nawijania kurtyny materiałowej na wał nawojowy,
- sprawdzenie mocowania kurtyny do wału nawojowego,
- sprawdzenie stanu materiału kurtyny,
- sprawdzenie stan połączeń elektrycznych w centralach sterujących,
- sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego.