



Urząd Miejski w Skoczowie

BZP.271.9.2024

Skoczów, dnia 08.04.2024r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Pogórze rejon ulicy Dębina i ulicy Zalesie

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), w związku z zapytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia, przekazuję treść zapytań Wykonawcy oraz odpowiedzi:

Pytanie 1

Czy na wyżej wymienionej inwestycji inwestor będzie wymagał zabudowy studni wodomierzowych opisanych zgodnie z projektem technicznym? Natomiast w przedmiarze udostępnionym w zał. przez Państwa nie występują takie pozycje jak studnie wodomierzowe jeżeli będą wymagane studnie to prosimy o konfiguracje w przedmiarze robót do prawidłowej kalkulacji ceny ofertowej.

W związku z powyższym prosimy o przesunięcie terminu składania ofert w celu przygotowania prawidłowej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż studnie wodomierzowe są ujęte w przedmiarze w pozycji 106 - Dostawa i montaż: Studnia wodomierzowa PE DN 1000 z regulatorem ciśnienia DN 1" i armaturą zgodnie z rys. nr 3 – 4 kpl.

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert, ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 11.04.2024 r. do godziny 8⁰⁰.

Z-ca BURMISTRZA

Andrzej Bubnicki

BIURO
INWESTYCJI, ROZWOJU
I ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Katarzyna Hajska