

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Pobiedziska, ul. Sandaczowa, ul. Węgorzowa, ul. Łososiowa, ul. Okoniowa, gm. Pobiedziska”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający, Gmina Pobiedziska przekazuje treść pytania, jakie wpłynęło w w/w postępowaniu wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1:

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie rozbieżności. W dokumentacji jest zapis: "słup stalowy ocynkowany SAL-60 lub równoważny". Typ słupa SAL-60 według typoszeregu firmy ROSA wskazuje, że ma to być słup aluminiowy, na co wskazuje także typ podanego dalej wysięgnika typu WR. Uprzejmie proszę o wskazanie czy do wyceny przyjąć ceny aluminiowe czy stalowe? W przypadku słupów aluminiowych uprzejmie proszę o wskazanie ich barwy i czy mają być wytłuszczane czy też nie.

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć słupy oświetleniowe aluminiowe typu SAL-60 lub równoważne, o wysokości słupa 6.0 m ponad grunt, zgodnie ze zgłoszeniem nr AB.6743.07.62.2017.II zamiaru budowy z projektem budowlanym oraz nie wniesionym sprzeciwem przez Starostwo Powiatowe z dnia 27.06.2017 roku do w/w zgłoszenia.

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie kolorów anodowania słupów oświetleniowych oraz nie wymaga wytłuszczania.