

Gmina Praszka  
Plac Grunwaldzki 13  
46-320 Praszka

Praszka, dnia 20.08.2024r.

GPRR.V.271.7.2024

### **Wyjaśnienie wraz z zawiadomieniem o zmianie treści SWZ**

dotyczy postępowania **Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Praszka**

Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu otrzymał pytania dotyczące treści Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), które zamieszcza wraz z odpowiedziami poniżej:

#### **Pytanie 1:**

PW Architektura + konstrukcja. Ob. 10, na rysunku D2-665-CB-010-201-A znajduje się element „Projektowana ręczna suwnica jednodźwigarowa o udźwigu  $Q=5$  Mg”. Prosimy o potwierdzenie czy suwnica leży w zakresie dostawy i czy na pewno ma to być suwnica ręczna?

#### **Odpowiedź zamawiającego:**

W ramach inwestycji należy dostarczyć i zamontować suwnicę ręczną, natorową, jednodźwigarową o udźwigu 1,5 Mg (wartość 5 Mg wpisano omyłkowo). Suwnica ręczna.

#### **Pytanie 2:**

W przedmiarze brak pozycji dotyczącej dostawy i montażu suwnicy. Prosimy o wskazanie, w której pozycji należy przyjąć suwnicę lub o dodanie dodatkowej pozycji, aby oferty były porównywalne.

#### **Odpowiedź zamawiającego:**

Dostawę i montaż suwnicy ująć w dodatkowej pozycji. W załączeniu przedmiar z dodatkową pozycją.

#### **Pytanie 3:**

PW Architektura + konstrukcja. Ob. 10, na rysunku D2-665-CB-010-201-A znajduje się element „ruchomy podest roboczy – rozwiązanie systemowe”. Prosimy o podanie danych technicznych podestu. Czy wystarczającym będzie drabina jezdna?

#### **Odpowiedź zamawiającego:**

Drabina jezdna będzie wystarczająca. Należy przewidzieć dostawę pomostu z platformą, do kontroli pracy prasy odwadniającej i zagęszczacza. Pomost przejezdny, samoblokujący się pod obciążeniem, wyposażony w schody i barierkę i podest, na którym będzie można stanąć. Wysokość ok. 2,0 m.

**Pytanie 4:**

W przedmiarze brak pozycji dotyczącej dostawy i montażu ruchomego podestu roboczego. Prosimy o wskazanie, w której pozycji należy przyjąć ten podest/drabinę lub o dodanie dodatkowej pozycji, aby oferty były porównywalne.

**Odpowiedź zamawiającego:**

Pomost został ujęty w poz. 56, d.2.1, na str. 7 przedmiaru branży technologicznej, instalacji wewnętrznych obiektów.

Na podstawie art. 286 ust. 3, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.2023.1605 z późniejszymi zmianami) zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu ulega zmianie treść Specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w następujący sposób:

1. Rozdział XIV. Sposób oraz termin składania ofert

Punkt 1. otrzymuje brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/praszka>, do dnia 29.08.2024 r. do godz. 09:00.

Punkt 5. otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2024 r. o godz. 09:05.

2. Rozdział XV. Termin związania ofertą otrzymuje brzmienie:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 27.09.2024 r.

Powyższe wyjaśnienia i zmiany stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.