

Włoszczowa, dnia 03.06.2024r.

MROZ.7021.1.7.2024

**Wszyscy oferenci**

**Dotyczy: Zapytania ofertowego na zadanie pn.** „Wymiana istniejących opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na terenie miasta Włoszczowa.”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści zapytania. Poniżej Zamawiający przekazuje treści pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 7.

Wnosimy o wykreślenie punktu wymagającego uszczelek wylewanych i dopuszczenie tym samym innych technologii uszczelniania. Jednocześnie zwracamy uwagę na ogromną wadę uszczelek wylewanych, jaka jest brak możliwości ich wymiany / serwisowania w przyszłości. A każda uszczelka starzeje się i traci swoje własności. O szczelności opraw oświetleniowych decyduje przebadany i przetestowany stopień szczelności IP, a nie konkretna technika produkcyjna wykonania uszczelki.

**Odpowiedź:**

Należy uwzględnić uszczelki zgodnie z zawartym opisem w zapytaniu ofertowym.

Z up. BURMISTRZA  
  
Ingr Michał Słezak  
Naczelnik Wydziału Mienia Gminnego  
Rolnictwa i Ochrony Środowiska