

## DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

**Dotyczy:** postępowanie na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap II wraz z przebudową sieci wodociągowej dla miejscowości Siekówko oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Poświętno”

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ nr 3

W związku ze złożonym zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap II wraz z przebudową sieci wodociągowej dla miejscowości Siekówko oraz wyposażenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Poświętno” Zamawiający na podstawie pkt 13.2.3. SWZ udziela odpowiedzi:

#### Pytanie nr 1

Nawiązując do odpowiedzi z dnia 13.03.2023 proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje i udostępni kody źródłowe istniejącego systemu wizualizacji. Zwracam uwagę, że jeśli Zamawiający tego nie posiada i nie udostępni wybranemu w postępowaniu Wykonawcy, włączenie pompowni w istniejący system będzie niemożliwe.

#### Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie dysponuje kodami źródłowymi systemu wizualizacji, jest jedynie jego użytkownikiem.

#### Pytanie nr 2

Ponadto proszę o załączenie do dokumentacji przetargowej projektu lub jednoznacznego opisu wskazującego gdzie ma zostać posadowiony agregat prądotwórczy, czy konieczne jest wykonanie fundamentu czy może miejsce jest już przygotowane, w jaki sposób agregat ma zostać włączony w istniejącą instalację, jaka jest długość okablowania i sposób jego ułożenia (koryta kablowe- nowe czy istniejąca czy ułożenie w ziemi).

#### Odpowiedź nr 2

Agregat należy ustawić w miejscu istniejącego agregatu prądotwórczego. Odległość od agregatu istniejącego do głównego wyłącznika prądu to ok 2m. Rozdzielnica z głównym wyłącznikiem prądu znajduje się w budynku SUW.

#### Pytanie nr 3

Prosimy o podanie kto jest operatorem monitoringu istniejących przepompowni oraz SUW?



**Adres do korespondencji:**  
Przemęckie Przedsiębiorstwo  
Komunalne Sp. z o.o.  
Ul. Powstańców Wlkp. 9  
64-234 Przemęt  
powiat wolsztyński

**Telefony:**  
65 / 619 01 12  
fax: 65 / 619 01 12

**Kontakt:**  
e-mail: [ppk@ppk-przemet.pl](mailto:ppk@ppk-przemet.pl)  
<http://www.ppk-przemet.pl>

**Godziny pracy Przedsiębiorstwa:**  
Poniedziałek - Piątek 7:00 - 15:00

Numer konta Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. : **13 8669 0001 2004 0049 4825 0001**

Bank Spółdzielczy Wschowa o/ Przemęt

**Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. - NIP 923-17-04-591 - REGON 366226166**

Odpowiedź nr 3

Zamawiający informuje, że operatorem monitoringu istniejących przepompowni oraz SUW na terenie Gminy Przemęt jest:

1. Hydro Partner Sp. z o. o. ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno,
2. POSTER Zakład Automatykacji Sp. z o.o. S.K. ul. Synów Pułku 26, 60-462 Poznań.

Józef Kwaśniewicz  
PREZES ZARZĄDU  
/dokument podpisany elektronicznie/

Informacja o sposobie wysyłki:  
Komunikat publiczny na platformie zakupowej



**Adres do korespondencji:**  
Przemęckie Przedsiębiorstwo  
Komunalne Sp. z o.o.  
Ul. Powstańców Wlkp. 9  
64-234 Przemęt  
powiat wolsztyński

**Telefony:**  
65 / 619 01 12  
fax: 65 / 619 01 12

**Kontakt:**  
e-mail: [ppk@ppk-przemet.pl](mailto:ppk@ppk-przemet.pl)  
<http://www.ppk-przemet.pl>

**Godziny pracy Przedsiębiorstwa:**  
Poniedziałek - Piątek 7:00 - 15:00

Numer konta Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. : **13 8669 0001 2004 0049 4825 0001**

Bank Spółdzielczy Wschowa o/ Przemęt

**Przemęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. - NIP 923-17-04-591 - REGON 366226166**