



Siechnice, 02.08.2023

## INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO NR 5

Dotyczy: **SISK.17.2023** Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Siechnicach dostawa i montaż stolarki okiennej

Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl> pytanie.

### Pytanie 3:

Dzień dobry,

czy w oknach z zestawienia współczynnik zysku solarnego g35% zamiast 31% oraz 54% zamiast g53% jest akceptowalny?

### Odpowiedź 3:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę współczynnika zysku solarnego g 35% zamiast 31% oraz 54% zamiast 53%.

-----  
pieczęć i podpis osoby reprezentującej Zamawiającego