



PEWIK GDYNIA

postępowanie nr **ZP/24/FENIKS/2024**

Nasz znak:  
ZU/0082/035504/2024

Data:  
26.11.2024 r.

## WYJAŚNIENIA NR 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym pn.: **Budowa przepompowni ścieków „Łąkowa” w Redzie wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rozbiórką istniejącej przepompowni**

Zamawiający Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605 z późn. zm.) udostępnia treść pytań i udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### Pytanie 1.

Wykonawca wnosi o wskazanie sposobu odwodnienia wykopów na czas prac instalacyjnych, w przypadku konieczności zastosowania igłofiltrów, pomp. Prosimy o wskazanie miejsca zrzutu wody, dopuszczalnej ilości w m<sup>3</sup>/h oraz wskazanie, w której pozycji kosztorysowej Wykonawca ma ująć powyższe koszty.

### Wyjaśnienie

Wodę z odwadniania wykopów należy odprowadzać do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie działki nr 1208, Obr. 001 w Redzie. Szacowane ilości wody z odwadniania dla wybranych robót przedstawia poniższa tabela:

Natężenie dopływu (wydatek pompowania) wód do wykopów wyniesie:

Lp.	Obszar do odwodnienia (element instalacji)	Dopływ (wydatek pompowania) $Q_0$ [m <sup>3</sup> /h]
1	KP	0,70
2	S1	0,60
3	S2	0,50
4	S3	0,50
5	P-S1	0,30
6	S1-S2	1,30
7	S2-S3	0,30
8	S3-S4i	1,20

Koszt odwodnienia należy ująć w zagregowanych pozycjach przedmiaru, osobno dla każdej pozycji przedmiarowej zgodnie z opisanym zakresem robót.

**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający potwierdza, że dokonał analizy zasięgu leja depresji w przypadku odprowadzania wód z wykopu podczas konieczności realizacji prac i że obszar oddziaływania nie wykracza poza granice, którego Zamawiający jest właścicielem – i tym samym Wykonawca nie będzie musiał występować o decyzje i uzgodnienia administracyjne?

**Wyjaśnienie**

Obszar oddziaływania leja depresji nie wykracza poza obręb działki nr 1208 Obr 001 w Redzie.

**Pytanie 3.**

Wnosimy o wskazanie miejsca zrzutu wody z odwadniania wykopu wraz z określeniem max ilości w m<sup>3</sup>/dobę. Czy z tego tytułu Wykonawca będzie ponosił opłatę?

**Wyjaśnienie**

Zgodnie z wyjaśnieniem do pytania nr 1 powyżej.

WICEPREZES ZARZĄDU

(---)

Wiesław Kujawski

PREZES ZARZĄDU

(---)

Walery Tankiewicz