



## BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKOKI

---

Skoki, dnia 20 lipca 2020 r.

Sprawę prowadzi:  
Adam Zdanowski  
tel. 61/89-25-804

ZP.271.10.2020

### WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej w Łosińcu” – nakładka bitumiczna

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami) do Zamawiającego zostało wniesione pytanie, na które Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi :

#### **Pytanie**

*Dotyczy kosztorysu ofertowego – pozycji 6d. 1.3 oraz 18d. 2.3 Wykonawca prosi o jednoznaczne określenie projektowanej grubości i ilości warstwy wyrównawczej. Na przekroju normalnym, w opisie technicznym oraz SIWZ podana jest ilość 50 kg/m<sup>2</sup> masy bitumicznej co daje średnią grubość 2 cm, natomiast w kosztorysie ofertowym widnieje pozycja : Nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo – żwirowych – warstwa wyrównawcza – w ilości średnio 50 kg/m<sup>2</sup> – obmiar wg zestawienia – AC 11W 50/70 KR 1-2 z dopiskiem Krotność 0,6667 co jednoznacznie sugeruje mniejszą grubość warstwy wyrównawczej. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualne skorygowanie opisu pozycji w kosztorysie ofertowym.*

#### **Odpowiedź :**

Zamawiający informuje, że warstwa wyrównawcza ma być wykonana z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 w ilości 50kg/m<sup>2</sup> co średnio daje grubość 2 cm, jak wskazano w opisie przedmiotu zamówienia pkt. III SIWZ i w przekroju normalnym.

Zgodnie z katalogiem nakładów rzeczowych, do których odnosi się opisana pozycja KNR 2-31 0311-05 dotyczy ona w "oryginalie" wykonania w-wy grubości 3 cm, stąd zgodnie z zasadami przedmiarowania opisaną grubość 2 cm (50kg/m<sup>2</sup>) uzyskano poprzez zastosowanie odpowiedniej krotności. Zgodnie z opisem pozycji oraz opisem technicznym należy przyjmować w-wę o grubości średnio 2 cm.

Tadeusz Kłos  
Burmistrz Miasta i Gminy Skoki

*/Dokument podpisany elektronicznie/*