

Kraków, 05.01.2023

DZ.271.98.16.2022

Dział Zamówień Publicznych
tel. 0-12 614 25 52
e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

dotyczy: postępowania DZ.271.98.2022 – Utrzymanie systemów oraz urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w należytym stanie sanitarnym i technicznym.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Prądnicka 80 w Krakowie, powiadamia zainteresowane strony, że w związku z ww. postępowaniem, zostały zadane następujące pytania:

Pytanie 1

Pytanie o filtry kasetowe w Pakiecie nr 4, poz. 1-3, czy to będą filtry kasetowe płaskie w ramie metalowej ze stali nierdzewnej czy ocynkowanej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że są to filtry kasetowe płaskie w ramie metalowej ocynkowanej. Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma dołącza zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w pakiecie 4.