



- SC3 elewacja wentylowana (powyżej warstw wyk. SC1) R30
- deski drewniane 20-30mm zabezp. do Bs2-d0
 - pustka 2cm
 - wiatroizolacja
 - welna mineralna 20cm $\lambda = 0,038$
 - podkonstrukcja drewniana w rozstawie co 60cm
 - tynk cem. wap. 2cm $\lambda = 0,82$
 - pustak ceram. 25cm $\lambda = 0,316$
 - tynk $\lambda = 0,82$
- $U_{sc} = 0,18W/m2k$

- SC 4 ściana tynkowana - cokół R30
- tynk mozaikowy uziarnienie 1-1,6mm $\lambda = 0,82$
 - warstwa gruntująca
 - zaprawa klejowa
 - siatka zbrojąca
 - łączniki mechaniczne
 - welna mineralna 20cm $\lambda = 0,038$
 - zaprawa klejowa
 - warstwa gruntująca
 - ściana istn. - cegła 44cm $\lambda = 0,77$
 - tynk $\lambda = 0,82$
- $U_{sc} = 0,18W/m2k$

- SC5 ściana szkieletowa tynkowana -cokół EI30
- tynk mozaikowy uziarnienie 1-1,6mm $\lambda = 0,82$
 - warstwa gruntująca
 - zaprawa klejowa
 - siatka zbrojąca
 - łączniki mechaniczne
 - welna mineralna 5cm $\lambda = 0,038$
 - wiatroizolacja
 - plyta cementowo wiórowa 18mm $\lambda = 0,15$
 - konstr. stal.
 - welna mineralna 15cm $\lambda = 0,038$
 - plyta cementowo wiórowa 12mm $\lambda = 0,15$
 - paroizolacja
 - konstr. stal.CW UW100+CW UW 50
 - plyta g.k. 12mm x 2 $\lambda = 0,23$
- $U_{sc} = 0,17 W/m2K$

- SC6 ściana tynkowana - cokół R30
- tynk mozaikowy uziarnienie 1-1,6mm $\lambda = 0,82$
 - warstwa gruntująca
 - zaprawa klejowa
 - siatka zbrojąca
 - łączniki mechaniczne
 - styropian 15cm $\lambda = 0,035$
 - zaprawa klejowa
 - warstwa gruntująca
 - ściana istn. - cegła 44cm $\lambda = 0,77$
 - tynk $\lambda = 0,82$
- $U_{sc} = 0,17 W/m2K$

PARTER/1KONDYGNACJA NADZIEMNA			
NR POM	FUNKCJA	POW.,/m²	POSADZKA
1.1	KOMUNIKACJA	7,45	PLYTKI CERAM.
1.2	KORYTARZ	18,20	PŁYTKI CERAM.
1.3	TOALETA	6,91	PŁYTKI CERAM.
1.4	POK. PSYCHOLOG	9,15	WYKŁADZINA IGŁ.
1.5	POK. PSYCHOLOG	7,28	WYKŁADZINA IGŁ.
1.6	POM. SOCJALNE	8,17	PŁYTKI CERAM.
1.7	TOALETA	4,20	PŁYTKI CERAM.
1.8	POK. PEDAGOG	20,10	WYKŁADZINA IGŁ.
1.9	POK. SPOTKAŃ	22,76	WYKŁADZINA IGŁ.
1.10	POK. DYR.	21,32	WYKŁADZINA IGŁ.
1.11	SEKRETARIAT	19,73	WYKŁADZINA IGŁ.
1.12	KORYTARZ/POCZEKALNIA	12,47	PŁYTKI CERAM.
RAZEM POW.		157.74	

- wyburzenia
- dobudowa
- zbiornik na deszczówkę

Jednostka projektowa: 		PROJEKTOWANIE ARCHITKTONICZNE MARIA ZUBEK ul. RÓŻANA 2/7, 40-045 KATOWICE, email: oxxopl@gmail.com		Nr umowy: .../WIR/Z/19.05/2023
Zamawiający: Gmina Miasto Płock z siedzibą w Płocku ul. Stary Rynek 1 09-400 Płock	Adres inwestycji: 09-402 Płock ul. Warszawska 5 dz. nr 979, 980 obręb 0008 jedn. ew. śródmieście	Zamierzenie budowlane: ADAPTACJA BUDYNKU PRZY ul. WARSZAWSKIEJ 5 W PŁOCKU NA POTRZEBY OŚRODKA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ		
Nr tomu:		Przedmiot opracowania: Budynek biurowo socjalny		
Rodz. oprac.: PB	Nazwa rysunku: RZUT PARTERU/1 KONDYGNACJA NADZIEMNA			Nr rys.: A.011
Branża: architektoniczna	Data: wrzesień 2023			Skala: 1:100
Funkcja:		Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień, specjalność	Podpis
Projektant:		mgr inż.arch. Maria Zubek	694/01	
Sprawdził:		mgr inż.arch. Marta Butanowicz	05/SLOKK/2022	
Data: wrzesień 2023		Skala: 1:100	REWIZJA: 02	