

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Jastrzębiu-Zdroju
ul. Goździków 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 22 444 33 33
email :gazownia.jastrzebie.zdroj@psgaz.pl

A1 Architektura
Patrycja Walocha
ul. Wyzwolenia 4D
42-674 Ptakowice

Wasz znak:
Nasz znak: PSGZA0161.763.59.160115048.23

Jastrzębie-Zdrój, 10.03.2023

Dot.: Uzgodnienie projektowanego zagospodarowania pasa drogowego Al. Piłsudskiego – Zieleń na rondzie Porozumienia w związku z kolizją z istniejącym uzbrojeniem terenu .

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2023 r. w ww. sprawie informujemy, że na załączonym planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej:

— średniego niskiego Dz 2011/DN 315 (stal/PE),

Ponadto na mapie zaznaczono kolorem żółto czerwonym przebieg nieczynnej sieci gazowej.

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrębie naszych urządzeń, należy uwzględnić przepisy wynikające z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu opiniujemy **pozytywnie** z następującymi uwagami:

- Miejsca skrzyżowań projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Wszelkie elementy utwardzone nad gazociągiem i w jego strefie kontrolowanej należy wykonać z materiałów rozbieralnych i przepuszczalnych.
- W obrębie projektowanej infrastruktury drogowej, drogi rowerowe oraz chodniki należy zaprojektować z nawierzchni rozbieralnej lub przebudować istniejący gazociąg średniego ciśnienia tak, aby nie kolidował z projektowaną nawierzchnią asfaltową.
- Armaturę gazową należy zabezpieczyć skrzynkami ulicznymi i wyprowadzić do poziomu terenu.

- Odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0 m do powierzchni jezdni, przy czym nie mniej niż 0,5 m od spodu konstrukcji nawierzchni.
- Każdą zmianę w stosunku do przedstawionego projektu należy ponownie uzgodnić z PSG.
- W przypadku niezachowania normatywnych odległości od gazociągów oraz innych zmian mających wpływ na eksploatację i bezpieczeństwo sieci gazowej, należy wystąpić o wydanie stosownych warunków technicznych przebudowy sieci gazowej.
- Przebudowa gazociągu winna być wykonana staraniem i na koszt Inwestora.
- Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzić ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod nadzorem przedstawiciela PSG.
- Nie lokalizować w pasie eksploatacyjnym gazociągu sprzętu i materiałów budowlanych (3,0 m po 1,5 m w każdą stronę od osi gazociągu średniego ciśnienia).
- Należy zapewnić dostęp do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww. gazociągów.
- Posadowienie sieci gazowej określić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności naszego przedstawiciela.
- Przed zasypianiem odkrytego gazociągu należy uzyskać opinię od naszego przedstawiciela.
- W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca będzie obciążony kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót w pobliżu ww. gazociągów Inwestor winien zwrócić się z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branżowego do Gazowni w Jastrzębiu-Zdroju.

W tym celu pismo w wersji papierowej należy przesłać do Gazowni na adres: ul. Goździków 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój. W piśmie należy powołać się na powyższe uzgodnienie, podając jego datę i znak, a także wskazać czego ma dotyczyć nadzór, gdzie oraz w jakim terminie ma być prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do wystawienia faktury (m.in. nr NIP/PESEL).

Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skan pisma należy przesłać na adres e-mail: gazownia.jastrzebie.zdroj@psgaz.pl (nr tel. 22 444 33 33).

Nadzór wykonywany jest odpłatnie.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakturę za rozeznanie sprawy prześlemy w terminie późniejszym.

Z poważaniem
KIEROWNIK
Gazownia w Jastrzębiu Zdroju

Janusz Horak

Załączniki:

- plany (1 szt.)

Kopia:

- Gazownia w Jastrzębiu-Zdroju.