



Oprawy zasilić z fabrycznych zasilaczy 200..240/24V DALI.

Oprawy/zasilaczeysterować ze sterownika DALI 905 poprzez Router DALI. Sterownik oraz router zamontować w złączu ZK. Komunikację pomiędzy Routerem DALI a zasilaczami wykonać kablem YKY 2x1,5.

Pierwsze uruchomienie, programowanie orazysterowanie wykonać ze wsparciem producenta systemu. Wszelkie łączeniaprzewodów z oprawami wykonać poprzez fabryczne złącza z zabezpieczeniem pinów IP68

A1STUDIO ARCHITEKTURY		Treść rysunku: Projekt oświetlenia liniowego - dobór zasilaczy		Faza projektu: Projekt techniczny
Opracował:	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Branża: Elektryczna
Projektant:	mgr inż. Bartosz Rek	SLK/6007/PWBE/15		
Obiekt:	Zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego - zieleń na rondzie Porozumienia Jastrzębskiego			Skala: -
Adres:	Al. J. Piłsudskiego, 44-335 Jastrzębie - Zdrój, dz. nr 417, 421			Data: 01.2023r.
Inwestor:	Miasto Jastrzębie - Zdrój Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój			Nr rys.: E/3