

uzgadniam **pozytywnie z następującymi uwagami:**

-odległości podstawowe zachować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, (Dz.U. z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640- tabela nr 2 i 3),skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi (odległości pionowe i rury ochronne) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r. (Dziennik Ustaw z dnia 04.06.2013r poz. 640). Przed przystąpieniem do prac wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie polietylenowej sieci gazowej. W obrębie czynnych gazociągów prace ziemne prowadzić ręcznie. Uszkodzenia sieci gazowej, które powstaną na wskutek Państwa działania zostaną usunięte na koszt inwestora. Wszelkie prace w pobliżu urządzeń gazowych prowadzić pod odpłatnym nadzorem pracownika Gazowni w Jastrzębiu-Zdroju ul. Goździków 1(tel. 885 151 846, 885 151 847),