PRZEKRÓJ B–B

SKALA 1:50



P1 POSADZKA–POMIESZCZENIA NA GRUCIE

- GRES NA KLEJ 2cm/PŁYTKI 2cm/ PARKIET/DESKA
- PŁYTKI ANTYPOŚLIZGOWE
- SZLICHTA+SIATKA/WŁÓKNA POLIPROPYLENOWE 8cm (PODŁOGA GRZEWCZA)
- HYDROIZOLACJA FOLIA PE 0.4mm
- STYROPIAN PODŁOGA EPS 150–036 15cm (w dwóch warstwach)
- ZWÓJKA IZOLACYJNA PE 0.4mm
- WARSTWA CHUDEGO BETONU C12/15 (B15) gr.12cm
- PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI DO ts=0.98– WARSTWY min.30cm

ST1 POSADZKA–POMIESZCZENIA NA STOPIE

- GRES NA KLEJ 2cm/PŁYTKI 2cm/WYŁ. RULONOWA PCV
- SZLICHTA+SIATKA/WŁÓKNA POLIPROPYLENOWE 6cm(PODŁOGA GRZEWCZA)
- HYDROIZOLACJA FOLIA PE 0.4mm
- STYROPIAN PODŁOGA EPS 100–036 5cm
- FOLIA IZOLACYJNA PE 0.4mm
- ISTNIEJĄCY STROP BETONOWY
- ISTNIEJĄCY TYNK CEM–WAP–WYGŁADZONY GIPSEM
- LUB SUFIT Z DWA NA RZUSZCIE SYSTEMOWYM
- ZABEZPIECZONA DO CECHY NIEROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

SD1 STROPODACH

- IZOLACJA PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIA
- IZOLACJA PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKŁADOWA
- STYROPIAN DACHOWY EPS200 ZE SPADKIEM 25–45cm, MOCOWANY
- NA KOŁKI SAMOWIERCENE 4 DO 6 SZTUK / 1m2
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 1xPAPA
- PREPARAT GRUNTUJĄCY
- ISTNIEJĄCY STROP BETONOWY
- ISTNIEJĄCY TYNK CEM–WAP–WYGŁADZONY GIPSEM
- LUB SUFIT Z DWA NA RZUSZCIE SYSTEMOWYM
- ZABEZPIECZONA DO CECHY NIEROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

D1 DACH

- BLACHA TRAPEZOWA W KOLORZE GRAFITOWYM
- ŁATY 5x6cm WEDŁUG INSTRUKCJI PRODUCENTA BLACHODACHÓWKI
- KONTRŁATY 2.5x5cm / PRZESTRZEŃ WENTYLACYJNA
- PAPA LUB FOLIA PE WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA
- q>1000g/m3
- DESKOWANIE PEŁNE 20mm
- ISTNIEJĄCY WIĄZAR PREFABRYKOWANY DREWNIANY

D2 DACH – PAS DOLNY KRATOWNICY

- PŁYTA OSB 25mm – NA KOMUNIKACJI / REWIZJI / PODŁOGA TECHNICZANA
- WEŁNA MINERALNA POMIĘDZY PASEM DOLNYM gr.2x20cm O WSPÓŁ.=0.035
- STELAŻ STALOWY DO PŁYT G–K 6cm
- PROFILE CD NA WIESZAKACH DO PODDASZY
- PAROIZOLACJA FOLIA PE 0.2mm
- SUFIT Z OBUDOWY 2xPŁYT G–K, NA RZUSZCIE STALOWYM OCYNKOWANYM,
- ZABEZPIECZONA DO CECHY NIEROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

SZ1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

- ELEWACJA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ;
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY–NA WARSTWIE ZBROJĄCEJ Z SIATKI I KLEJU
- MASA KLEJOWO–SZPACHLOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- KLEJ ELASTYCZNY ZGODNY Z PN
- STYROPIAN EPS 70–033 FASADA 20cm–GRAFIT
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA
- ISTNIEJĄCY TYNK CEM–WAP–WYGŁADZONY GIPSEM

SC1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – COKÓŁ

- TYNK ŻYWICZNY–MOZAIKOWY NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO OD POZIOMU TERENU
- POLISTYREN EKSTRUDOWANY 15cm XPS 300, O WSPOŁ.=0,036
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA – BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA BUTUMICZNA
- NP. DYSPERBIT Dmx2 OD WYSOKOŚCI 50cm NAD POZIOM TERENU
- RAPÓWKA CEMENTOWA
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA
- ISTNIEJĄCY TYNK CEM–WAP

SF1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – FUNDAMENTOWA

- NP. DYSPERBIT Dmx2 DO POZIOM TERENU
- MASA KLEJOWO–SZPACHLOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- POLISTYREN EKSTRUDOWANY 15cm XPS 300, O WSPOŁ.=0,036
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA – BEZROZPUSZCZALNIKOWA MASA BUTUMICZNA
- NP. DYSPERBIT Dmx2 OD WYSOKOŚCI 5cm NAD POZIOM TERENU
- RAPÓWKA CEMENTOWA
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA

SW1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA

- ISTNIEJĄCY TYNK CEM–WAP–WYGŁADZONY GIPSEM
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA MUROWANA
- ISTNIEJĄCY TYNK CEM–WAP–WYGŁADZONY GIPSEM

SZK ŚCIANA ZEWNĘTRZNA KOMINOWA

- ELEWACJA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ;
- TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKONOWY (BARWIONY W MASIE)
- MASA KLEJOWO–SZPACHLOWA Z ZATOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
- KLEJ ELASTYCZNY ZGODNY Z PN
- STYROPIAN EPS 70–033 FASADA 5cm–GRAFIT
- ISTNIEJĄCE KOMINY

Uwagi:
1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyc geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
3.Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie!
4.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkieł, fasad, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
5. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może wynosic do 20 mm. Każdorazowo weryfikować zgodność szerokości otworu z szerokością okna dla uniknięcia niezgodności.
6. Przy wykonaniu otworów drzwiowych skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla uniknięcia niezgodności.
7. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach i stropach weryfikować ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub wyposażeniem. Murowanie określonych partii ścian realizować po weryfikacji ustaleń branżowych (przejścia instalacji).
8. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że posiadają one cechy nie gorsze jakościowo od wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem uzyskania zgody projektanta.
9. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji – część konstrukcyjna (konstrukcja – projekt budowlano–wykonawczy).
10. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
11. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
12. Należy uwzględnić przejścia przez stropy otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się o rysunki bronzowe.
13. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności w dokumentacji należy konsultować się z projektantem.
14. Zgodnie z art. 22 ust. 2 dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną

UWAGI DOTYCZĄCE WYKONAWSTWA ROBÓT MURARSKICH

1. ZAŁOŻONO KATEGORIĘ A WYKONYWANIA ROBÓT, TJ. WYKONYWANIE ROBÓT MURARSKICH PRZEZ NALEŻYCIE WYSZKOLONY ZESPÓŁ POD NADZOREM MAJSTRA MURARSKIEGO.
   W ZAPRAWACH WYKONYWANYCH NA BUDOWIE NALEŻY KONTROLOWAĆ DOZOWANIE SKŁADNIKÓW, A TAKŻE WYTRZYMAŁOŚĆ ZAPRAWY.
   JAKOŚĆ ROBÓT WINNA KONTROLOWAĆ OSOBA O ODPOWIEDNICH KWALIFIKACJACH, NIEZALEŻNA OD WYKONAWCY.
   NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ WYMAGAŃ DOBREJ ROBOTY OKREŚLONYCH W POLSKICH NORMACH I ODPOWIEDNICH PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
   W ŚCIANACH NALEŻY UNIKAĆ BRUZD POZIOMYCH I UKOŚNYCH.
   JEŻELI NIE MOŻNA UNIKNĄĆ BRUZD POZIOMYCH I UKOŚNYCH, BRUZDY ŁAMANA SIĘ STOPNIOWO W 1/6 WYSOKOŚCI ŚCIANY W ŚWIETLE POD LUB NAD OTWOREM. GŁĘBOKOŚĆ BRUZD POZIOMYCH I UKOŚNYCH POWINNA BYĆ NIE WIĘKSZA NIŻ WARTOŚCI PODANE W TABLICY 21, ZAMIESZCZONEJ W PN–B–03002:2007.
   DOPUSZCZALNE WYMIARY BRUZD PIONOWYCH I WNĘK OKREŚLONO W TABLICY 20 WW. NORMY.
2. ŚCIANY WZAJEMNE PROSTOPADŁE NALEŻY ŁĄCZYĆ ZE SOBĄ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY PRZEKAZANIE Z JEDNEJ ŚCIANY NA DRUGĄ OBCIĄŻEŃ PIONOWYCH I POZIOMYCH. WSZYSTKIE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE NALEŻY POŁĄCZYĆ W POZIOMIE STROPÓW WIEŃCEM ŻELBETOWYM.
3. NA RYSUNKACH KONSTRUKCYJNYCH NANIESIONO JEDYNIE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE. LOKALIZACJA ŚCIAN NIEKONSTRUKCYJNYCH WEDŁUG RYSUNKÓW ARCHITEKTONICZNYCH. LOKALIZACJA NADPROŻY NAD OTWORAMI W ŚCIANACH NIEKONSTRUKCYJNYCH WEDŁUG RYSUNKÓW ARCHITEKTONICZNYCH.
4. ŚCIANY NIEKONSTRUKCYJNE NALEŻY ODDYLATOWAĆ OD STROPÓW POZOSTAWIAJĄC SZCZELINĘ 3cm. SZCZELINĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ MIĘKKIM MATERIAŁEM WYPEŁNIAJĄCYM.

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

±0.00m=83.35m n.p.m. zgodnie ze stanem istniejącym

obiekt, adres, tytuł:	Remont, modernizacja i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu", ul. Podgórna 47, położonego na działce nr 1113/ 2, obręb Białośliwie, 89-340 Białośliwie
inwestor:	Gmina Białośliwie ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie
biuro:	BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE KONSTRUKCJE Krzysztof Klimek, Pl. Wolności 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

projektował / opracował:		nr uprawnień:	podpis:
projektant główny:	mgr inż. Krzysztof Klimek	WKP/0049/POOK/13	
konstrukcja:	mgr inż. Krzysztof Klimek	WKP/0049/POOK/13	
architektura:	mgr inż. arch. Krzysztof Kaczmarek	OKK/Lp/8/27/2005	

nazwa rysunku:				nr rys.:
PRZEKRÓJ B-B - PROJEKT				A+K-06
branża:	faza:	skala:	data:	
ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA	PT+PW	1:50	06.2024	