

LEGENDA:

- Drut fezn Ø8mm układany na uchwytach systemowych dobranych do zastosowanego materiału pokrycia dachu Uchwyty montowane co 1m - (zwody poziome niskie)
- Drut FeZn Ø8mm układany na uchwytach dystandowych montowany do elewacji budynku / istniejące zwody pionowe
- Połączenie skręcane - złącze krzyżowe czterośrubowe
- Iglica odgromowa
- PANEL PV — Panel fotowoltaiczny 500 Wp

UWAGI:

1. Instalację odgromową wykonać w IV klasie ochrony odgromowej.

2. Układ paneli do weryfikacji przez wykonawcę instalacji. Po wykoaniu analizy nasłonecznienia i zwrotu inwestycji dopuszcza się zmianę orientacji paneli. Układ paneli do decyzji Inwestora.

3. Dopuszcza się zmianę mocy paneli, przy zachowaniu maksymalnej mocy instalacji ~20 kWp.

ISTNIEJĄCE ŚCIANY

±0.00m=83.35m n.p.m. zgodnie ze stanem istniejącym

obiekt, adres, tytuł:
Remont, modernizacja i termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu w ramach zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu", ul. Podgórna 47, położonego na działce nr 1113 / 2, obręb Białośliwie, 89-340 Białośliwie

inwestor:
Gmina Białośliwie
ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Białośliwie

biuro:
BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE KONSTRUKCJE
Krzysztof Klimek, Pl. Wolności 28, 64-820 Szamocin, tel. 601 440 124

projektował / opracował:		nr uprawnień:	podpis:
projektant główny:	mgr inż. Mariusz Okruch	WKP/0455/PWOE/18	

nazwa rysunku: INSTALACJA ODGROMOWA I FOTOWOLTAICZNA

nr rys.: E-04

branża:	faza:	skala:	data:
ELEKTRYCZNA	PW	1:50	05.2024