



## Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

**Załącznik nr 1**

### **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest usługa montażu urządzenia do transmisji alarmów pożarowych wraz z realizacją usługi transmisji alarmów pożarowych w Pawilonie E ZZOZ w Wadowicach przez okres 3 lat.

#### Opis systemu:

- Centralka POLON ALFA 4900

- 7 linii dozorowych – każda obejmuje jedną kondygnację budynku

- 538 elementów

Centrala zlokalizowana jest w budynku Pawilonu E, terminal sygnalizacji równoległej TSR został zlokalizowany w Pawilonie C w pomieszczeniu ochrony (portiernia).

- Długość kabla z portierni do anteny na dachu – ok. 40m

- Odległość budynku Szpitala od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach – ok. 2 km

#### Warunki zamówienia:

Termin wykonania usługi montażu urządzenia: 31.12.2023r.

Termin wykonania usługi transmisji alarmów: od 01.01.2024r.

#### Wymagane dokumenty:

a) kserokopię obowiązującej umowy dot. monitoringu pożarowego podpisanej z właściwym miejscowo komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej (umowa musi dotyczyć miejscowo obiektów Zamawiającego, na które Wykonawca składa ofertę);

b) kserokopię obowiązującego pozwolenia radiowego na używanie radiowych urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu monitoringu systemów alarmowych wydane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

c) kserokopię imiennych uprawnień elektrycznych - świadectwa kwalifikacji SEP dla stanowiska dozoru/eksploatacji (min. 1 osoba).

**Niespełnienie jakiegokolwiek warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.**