



W-304

04.04.23

Bielsko-Biała dnia 24.03.2023r.

TIT/P/00468/2023/W/S/D

**Bielsko-Bialskie Towarzystwo  
Budownictwa Społecznego  
Spółka z o.o.  
ul.Komorowicka 72  
43-300 Bielsko-Biała**

Dotyczy: informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody, odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych z trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Bielsku-Białej przy ul.Stefana Starzyńskiego.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28.02.2023r. o podanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody, odprowadzenia ścieków bytowych oraz wód opadowych z trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (61 mieszkań) w Bielsku-Białej przy ulicy Stefana Starzyńskiego na działce nr 1251/37, AQUA S.A. uprzejmie informuje, że:

- 1) doprowadzenie wody do trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (61 mieszkań) o natężeniu przepływu  $Q_{max} = 3,0$  l/s można przewidzieć z wodociągu PCV Dn 150/Dz 160mm zlokalizowanego jak zaznaczono na planie sytuacyjnym – linia koloru niebieskiego. Ciśnienie w tym rurociągu wynosi ok. 0,4 MPa,
- 2) odprowadzenie ścieków bytowych z trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (61 mieszkań) w ilości 1,8 l/s można przewidzieć do kanału sanitarnego o średnicy Dw 250 mm zlokalizowanego jak zaznaczono na planie sytuacyjnym – linie koloru pomarańczowego.
- 3) odprowadzenie wód opadowych z powierzchni dachu 1650 m<sup>2</sup>, powierzchni terenów utwardzonych 1850 m<sup>2</sup>, dachów zielonych 500 m<sup>2</sup> należy przewidzieć do kanału deszczowego o średnicy Dw 600 mm, zlokalizowanego jak zaznaczono na planie sytuacyjnym – linia koloru zielonego. Dla odprowadzania wód opadowych konieczne będzie zastosowanie zbiornika retencyjnego z ograniczeniem odpływu do max Dn 160 PVC lub równoważnym regulatorem przepływu a z terenów utwardzonych poprzez separatory substancji ropopochodnych.

W przypadku konieczności budowy odcinka sieci wodociągowej czy odcinka sieci kanalizacyjnej do przedmiotowych budynków w celu umożliwienia ich zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, koniecznym byłoby wybudowanie

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych które mogły by pełnić funkcję sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Pragniemy jednak poinformować, że w obowiązującym Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych nie jest przewidziana budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do której mogłaby zostać przyłączona nieruchomość opisana powyżej .

Ponadto wyjaśniamy, że przy projektowaniu podłączenia wodociągowego oraz kanalizacyjnego ww. budynków należy wziąć pod uwagę warunki przebudowy wydane pismem z dnia 23.03.2023r. znak:UL/00476/2023.

Okres ważności niniejszego pisma wynosi nie dłużej niż 2 lata od daty jego wydania.

Z poważaniem

Załączniki:

- plan sytuacyjny,
- wniosek.

STARSZY SPECJALISTA  
ds. Wydawania Warunków Technicznych

*Grażyna Grzegorzek*

KIEROWNIK DZIAŁU  
Inwestycyjno-Technicznego

*mgr inż. Tomasz Olejarz*





