Instalacja przywoławcza	
	Gniazdo przywoławcze - panel nadłóżkowy 29140
	Gniazdo przywoławcze - pociągowe 29184
	Przycisk kasujący 29340
	Lampka salowa 3-kolorowa 29120
	Centralka
	Zasilacz 29291
	Wyświetlacz korytarzowy dwustronny 29280
	panel wewnętrzny 7" wideomofon
	panel zewnętrzny wideomofon z kontrolą dostępu
A	Kamera 4Mpix, CMOS, 1/2.7", f=2.8-12mm/F1.4 IP66 z podczerwienią.
KK01	Kamera kopułkowa 4Mpix IP44 f=3-12mm/F1.4, IP66, PoE 2Mpix

Przejście należy wyposażyć w kontrolę dostępu w postaci zwory elektromagnetycznej lub elektrozaczepu (zakres stolarki drzwiowej)

PPS STANISŁAWSKI
ul. Ciepła 15a/27 50-524 Wrocław tel./fax.: +48 71 78 28 794
NIP: 6211556341 REGON: 386496393

projekt:	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie	
adres:	dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obręb ewidencyjny: 0003 Baranów; Skwer Potworowskiego, 63-604 Grębanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baranów - obszar wiejski,	
projektant: specjalność sanitarna:	mgr inż. Wojciech Gąsiorek, upr. nr WKP/0392/PWOE/12	podpis:
asystent:	inż. Sebastian Drajer	podpis:
sprawdzający: specjalność sanitarna:	mgr inż. Krzysztof Just, upr. nr WKP/0175/POOE/09	podpis:
temat rysunku:	Instalacji przyzywowa - rzut parteru	

branża:	data:	stadium:	rewizja:	skala:	nr rys.:
elektryczna	maj 2024	PT		1:100	IE-23