projektowana rozdzielnica RP0

Linia wywiewna WC1
Wentylator kanałowy Ø125
z regulatorem prędkośc
V=150m³/h; ΔP=150Pa
Pel.0,1kW/230V

Wentylator kanałowy NC.1 Ø125
V=150m³/h; ΔP=150Pa
z regulatorem prędkośc
i wyłącznikiem serwisowym GS
Pel.0,1kW/230V
Waga 5,0kg

Nagrzewnica elektryczna
Ø160
Pel. 2kW/230V

kurtyna powietrzna
np. WING W-150, 3100m3/h
Q=15kW; 70/50°C,
Pel. 0,375kW/230V
ciężar 32kg

Hydrant wewnętrzny DN25 nr 0.1
z wężem półsztywnym Ø25mm dł. 30m

szczegół 1

| LEGENDA | |
|---|---|
| SYMBOL | OPIS TECHNICZNY |
| Instalacj wyrównawcza | |
| ——— | przewód jednożyłowy żółto-zielony H07V-K(LgY) 4mm2 750V |
| ■ | połączenie metaliczne |
| MSW | miejscowa szyna wyrównawcza potencjału |
| GSW | miejscowa szyna wyrównawcza potencjału |
| Gniazda, wypusty, urządzenia | |
| | podwójne gniazdo 230V 16A w ramce |
| | hermetyczne IP44 w ramce |
| | gniazdo 230V 16A podtynkowe + łącznik w hermetycznej ramce podwójnej |
| 1f | wypust jednofazowy |
| PEL | punkt elektryczno-logiczny naścienny p/t 2xgniazda ~230V ogólne, 2xgniazda ~230V dedykowane, 2xRJ45 - szczegół 1 |
| Instalacje słaboprądowe | |
| | gniazdo strukturalne 2xRJ45 kat. 6 |
| | gniazdo RTV-SAT-SAT p/t w ramce |
| Zasilanie budynku | |
| ZK-PWP | złącza kablowe przeciwpożarowego wyłącznika prądu obudowa podtynkowa typu OSZ 40x50 + F (396x520x245) |
| USPWP | -Urządzenie sygnalizujące stan zadziałania - dioda zielona |
| UUPWP | -Urządzenie uruchamiające wyłącznik PWP z podwójną sygnalizacją stanu pracy (LED) i CNBOP |
| | Główne punkty zasilania - rozdzielnice elektryczne |

PPS TANISŁAWSKI
ul. Ciepła 15a/27 50-524 Wrocław tel./fax.: +48 71 78 28 794
NIP: 6211556341 REGON: 386496393

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| projekt: | Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie | | | | | |
| adres: | dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obręb ewidencyjny: 0003 Baranów; Skwer Potworowskiego, 63-604 Grębanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baranów - obszar wiejski, | | | | | |
| projektant: specjalność sanitarna: | mgr inż. Wojciech Gąsiorek, upr. nr WKP/0392/PWOE/12 | podpis: | | | | |
| asystent: | inż. Sebastian Drajer | podpis: | | | | |
| sprawdzający: specjalność sanitarna: | mgr inż. Krzysztof Just, upr. nr WKP/0175/POOE/09 | podpis: | | | | |
| temat rysunku: | Instalacja gniazd i urządzeń- rzut parteru | | | | | |
| branża: elektryczna | data: maj 2024 | stadium: PT | rewizja: | skala: 1:100 | nr rys.: IE-17 | |