

Budynek szkoły przystosowany dla potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami ruchowymi – winda osobowa wewnątrz budynku. Z przebudowywanych pomieszczeń higienicznosanitarnych będzie korzystać 55 dziewcząt i 40 chłopców.

Zaprojektowane ustępy ogólnodostępne tworzą: **ustęp męski** - przedsionek wyposażony w 2 umywalki; pomieszczenie z dwoma pisuarami, 2 miski ustępowe umieszczone w oddzielnych kabinach; **ustęp damski** - przedsionek wyposażony w 4 umywalki, 3 miski ustępowe umieszczone w oddzielnych kabinach; ogólnodostępne pomieszczenie higienicznosanitarne przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Wysokość pomieszczeń 3,20 m.

Projekt zawiera informację z zakresu architektury (zmywalne powierzchnie podłóg) i instalacji wewnętrznych (m.in. wentylacja pomieszczeń, punkty czerpalne wody) oraz technologii (funkcjonalne wyposażenie pomieszczeń).

*Niniejsza opinia sanitarna jest ważna pod warunkiem dołączenia do niego projektu, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca zaopiniowanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kwidzynie.*

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny w Kwidzynie

Anna Kak

**Otrzymują:**

I. Jako strona w sprawie (za potwierdzeniem odbioru):

1. Adresat + dec. płatnicza

II. Do wiadomości:

1. HDiM w/m
2. aa.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w KWIDZYNIE**

Kwidzyn, dnia 10.10.2024 r.

SE. ZNS.70.492.21.2024

**Zakład Ogólnobudowlany  
Kapica Krzysztof  
ul. Ogrodowa 18/11  
82-550 Prabuty**

## **OPINIA SANITARNA**

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kwidzynie po zapoznaniu się z wnioskiem przedłożonym przez Pana Krzysztofa Kapica z dnia 09.09.2024 r. (wpływ pisma 10.09.2024 r. uzupełnionego dnia 30.09.2024 r.), w sprawie uzgodnienia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentacji projektowej przebudowy węzła sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Kwidzynie przy ul. Grunwaldzkiej 54 oraz po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją:

**Inwestor:**

**Inwestycja:**

**Adres inwestycji:**

**Dokumentacja projektowa:**

**Autorzy opracowania :**

Miasto Kwidzyn ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn

Przebudowa węzła sanitarnego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 6

ul. Grunwaldzka 54, dz. nr. 340/3 obr. 008 Kwidzyn

Architektura

Krzysztof Kapica

### **uzgadnia w/w dokumentację pozytywnie z zastrzeżeniami:**

1. Armaturę czerpalną ze złączką do węża zabezpieczyć przed wtórnym zanieczyszczeniem wody poprzez montaż zaworów antysakżeniowych typu HA zgodnie z § 113 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.).
2. Zapewnić i utrzymać, w punktach wypływu wody z kranu, temperaturę wody o wartości co najmniej 55°C zgodnie z § 120 Rozporządzenia j.w. Utrzymywanie temperatury wody powyżej 55°C może zmniejszać prawdopodobieństwo namnażania się bakterii Legionella sp. W trakcie użytkowania należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności oraz o zapewnieniu odpowiednich środków zabezpieczających użytkowników przed poparzeniem.
3. Zaleca się opracowanie procedur dotyczących przebudowy instalacji wodociągowej, aby zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa wody, a wszelkie prace – również te wprowadzające zmiany w instalacjach wodociągowych – powinny być dokumentowane. Po zakończeniu prac należy przeprowadzić dezynfekcję i płukanie instalacji.

### **Uzasadnienie**

W miejscowości Kwidzyn przy ul. Grunwaldzkiej 54 zaprojektowano przebudowę węzła sanitarnego na potrzeby osób niepełnosprawnych oraz sanitariaty dla dziewcząt i chłopców na I piętrze budynku szkoły podstawowej.