

(nazwa organu, który przeprowadza naradę koordynacyjną)

GG.6630.76.2024

(znak sprawy)

## PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej z dnia:  
2024-03-21

Przewodniczący narady: Aleksandra Jabłońska, geodeta w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

(imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Wnioskodawca	Inwestor
Projektowanie, Nadzorowanie, Pomiary Instalacji Branży Elektrycznej Mariusz Kruszczyński 700-Lecia 6/28 87-300 Brodnica	Projektowanie, Nadzorowanie, Pomiary Instalacji Branży Elektrycznej Mariusz Kruszczyński 700-Lecia 6/28 87-300 Brodnica

Zakres obszarowy przedmiotu narady koordynacyjnej				
Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
032	8	247/110	BRODNICA-gm	KOMINY
032	8	247/108	BRODNICA-gm	KOMINY
032	8	247/106	BRODNICA-gm	KOMINY
032	8	247/9	BRODNICA-gm	KOMINY
032	8	246/1	BRODNICA-gm	KOMINY

Opis przedmiotu narady koordynacyjnej	
Lp.	Nazwa asortymentu
1	SIE ELEKTROENERGETYCZNA

Uwagi przewodniczącego narady
Osnowa- Zgodnie z art. 15 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne w przypadku występowania w obszarze projektowanych urządzeń punktów osnów geodezyjnych należy zapewnić szczególnie ochronę znaków wraz z wymogiem ich markowania przed rozpoczęciem prac budowlanych przez właściwe jednostki wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku niedostosowania się do wymogu ochrony znaków inwestor będzie odpowiedzialny za pokrycie kosztów odtworzenia znaków. drogi Wojewódzkie - uzgodni indywidualnie drogi Krajowe - uzgodni indywidualnie tereny PKP - uzgodni indywidualnie

INSTYTUCJE BIORĄCE UDZIAŁ W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ			
Lp.	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	ENERGA - Operator S.A. Oddział w Toruniu	Fanzlau Kacper ENERGA 2024-03-14 08:45:21	- Celem dokładnego ustalenia trasy istniejących kabli nn i kabla SN należy wykonać próbnie. - Prace ziemne prowadzone w pobliżu kabli elektroenergetycznych wykonywać ręcznie (łopatą). - Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych urządzeń z

			istniej cymi kablami elektroenergetycznymi wykona zgodnie z norm PN-76/E05125
2	Netia S.A	Wachowski Waldemar Netia S.A. 2024-03-18 18:36:11	brak uwag
3	" ELTRONIK " Media Sp. z o.o. Sp.k. w Brodnicy	Zabłotny Radosław ELTRONIK 2024-03-20 14:40:16	<p>ELTRONIK Sp. z o.o. UZGADNIA Z NAST PUJ CYMI WARUNKAMI:</p> <p>Na obszarze projektu znajduje si infrastruktura telekomunikacyjna firmy ELTRONIK, wiatłowodowa, oznaczona w zasobach geodezyjnych kolorem pomara czowym oraz mał liter "t" lub te kolorem czarnym z liter "i".</p> <p>1. Wyznacza si 0,5-metrow stref ochronn od urz dze telekomunikacyjnych firmy Eltronik , w której prace nale y prowadzi r cznie.</p> <p>2. Na przedmiotowym terenie projektowanych prac wyst puje nasza infrastruktura telekomunikacyjna. Z tego tytułu przed rozpocz ciem robót Wykonawca winien powiadomi nas pisemnie, na co najmniej siedem dni przed rozpocz ciem robót na adres ul. 3 Maja 3, 87-300 Brodnica.</p> <p>3. Skrzy owania i zbli enia z infrastruktur Eltronik wykona zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.</p> <p>4. W miejscach skrzy owa istniej ce kable zabezpieczy rurami ochronnymi typu AROT lub innymi o odpowiednich parametrach wytrzymała ciowych (min.0,5 m za obrys kabla z ka dej strony).</p> <p>5. Wykona wykopy próbne poprzeczne, celem dokładnej lokalizacji urz dze telekomunikacyjnych podziemnych.</p> <p>6. Prace przy skrzy owaniach i zbli eniach z naszymi urz dzeniami prowadzi pod nadzorem pracownika Eltronik. Zabezpieczy istniej ce urz dzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniami gruntu. Wykona dokumentacj fotograficzn . Odtworzy foli ostrzegawcz .</p> <p>7. Cało kosztów zwi zanych z usuni ciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniej cych urz dze telekomunikacyjnych ponosi Wykonawca.</p> <p>8.Uzgodnienie wa ne jest 2(dwa) lata od daty wydania.</p>
4	GMINA BRODNICA	Zabłotna Edyta 2024-03-14 10:41:44	brak uwag
5	Zarz d Dróg Powiatowych w Brodnicy	Karbowski Mirosław ZDP w Brodnicy 2024-03-15 11:06:41	Projekt nie dotyczy drogi powiatowej!
6	PERN S.A.	Kwiatkowski Konrad PERN 2024-03-20 13:20:27	brak uwag
7	Multimedia Polska S.A.	Kobusi ski Miłosz Multimedia Polska S.A. 2024-03-14 09:18:10	brak uwag
8	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gda sku Zakład w Bydgoszczy Punkt Dystrybucji Gazu w Kowalewie Pomorskim	Latanowicz Karol Polska S-ka Gazownictwa 2024-03-18 14:07:08	Projekt z lokalizacj nale y uzgodni w dziale Zarzadzania Maj tkiem Sieciowym OZG w Bydgoszczy ul. Jagiello ska 42, Dział Sieci Wysokiego Ci nienia.
9	G.EN. OPERATOR Sp. z o.o.	Adam Krampikowski G.EN OPERATOR 2024-03-14 08:35:40	brak uwag

	INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTÓRE W NIEJ NIE UCZESTNICZYŁY
Lp.	Nazwa Instytucji
1	Orange Polska SA
2	Gmina Miasta Brodnicy
3	Miejskie Przedsi biorstwo Wodoci gów i Kanalizacji Sp. z o.o.
4	Gmina Bartniczka
5	Urz d Gminy w Bobrowie
6	Gmina Zbiczno
7	Urz d Gminy wiedziebna
8	Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
9	Urz d Gminy w Brzoziu
10	Zakład Wodoci gów i Kanalizacji w Jabłonowie Pomorskim
11	PEC Sp. z.o.o. Przedsi biorstwo Energetyki Ciepłej
12	Gmina Osiek
13	W zeł Teleinformatyczny Brodnica Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz
14	Urz d Miasta i Gminy Górzno
15	Gaz media Sp. z o.o.

Zgodnie z art 28ba ust. 1 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U.2021.1990 t.j.) Nieobecno na naradzie koordynacyjnej podmiotu nale ycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje si , e podmiot ten nie składa zastrze e do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3.

Załącznikiem do niniejszego protokołu jest mapa z projektem usytuowania sieci uzbrojenia