Wojaszówka, dnia 27.11.2024 r.

Zamawiający:
Gmina Wojaszówka
Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka,
NIP 6842366213, REGON 370440608,

Wszyscy zainteresowani

(Znak postępowania: IŚ.271.19.2024)

INFORMACJA nr 2

„Przebudowa i rozbudowa istniejącego Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na potrzeby remizy strażackiej i pozostałe funkcje"

Zamawiający informuje, że w terminie określonym w ustawie z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie następujących pytań dotyczących przetargu pn: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego Domu Ludowego w Łączkach Jagiellońskich na potrzeby remizy strażackiej i pozostałe funkcje"

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania

1. By można było zrobić wycenę na „Przebudowa instalacji teletechnicznej" musza być warunki techniczne oraz projekt wykonawczy na przebudowę sieci.

Odp. 1. Wykonanie dokumentacji wykonawczej przebudowy instalacji teletechnicznej i uzgodnienie z gestorem sieci będzie należało do Wykonawcy, o ile zajdzie taka potrzeba.

2. Proszę o podanie parametrów odwodnienia liniowego.

Odp. 2. Odwodnienie liniowe zaprojektowano jako kanał polimerobetonowy o długości 300cm, szerokości 12cm, wysokości 8cm, z kratą żeliwną (rusztem kratowym) i wyjściem pionowym z króccem 110.

Z up. WÓJTA
Iwona Siejanik
Sekretarz Gminy