

Nowy Staw, 16 maja 2023 r.

ZP.271.1.13.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.1.13.2023.

Nazwa zadania: **”Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach świetlic wiejskich w gminie Nowy Staw w trybie zaprojektuj i zamontuj”**

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia informujemy:

Pytanie 1 z dnia 15.05.2023r.

Czy Zamawiający dopuszcza moduły fotowoltaiczne o mocy większej niż 450Wp?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza moduły fotowoltaiczne o mocy większej niż 450Wp, jednakże łączna moc zainstalowanych paneli fotowoltaicznych nie może być mniejsza niż określona w pkt. 5.3. PFU.

Pytanie 2 z dnia 15.05.2023r.

W jakim zakresie Zamawiający dopuszcza odchylenie mocy poszczególnych instalacji?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że odchylenia mocy zostały określone w pkt. 5.4 PFU tj. dla instalacji fotowoltaicznej +1%, dla pompy ciepła nie określono odchylenia mocy, ze względu na konieczność doboru pomp wg technologii wybranego producenta. Zamawiający wymaga w tym zakresie zapewnienia wytworzenia energii niezbędnej do zaspokojenia mocy cieplnej dla budynku oraz jego komfortowego i zgodnego z przepisami użytkowania.

Pytanie 3 z dnia 15.05.2023r.

Czy Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy, ze względu na optymalizację pracy układu PV oraz zasady bezpieczeństwa, w tym ppoż.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Kierownik Zamawiającego