

Dopiewo, dnia 20.12.2021r.

ROA.271.27.2021

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palędzie i Dopiewiec oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Palędzie w Gminie Dopiewo.**

1. Odpowiadając na zapytania do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) Zamawiający wyjaśnia co następuje oraz dokonuje zmiany treści SWZ oraz jej załączników na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz zmienia termin składania ofert i ogłoszenie o zamówieniu na podstawie 286 ust. 3 i 6 Pzp.

Pytanie nr 1 .

Prosimy o załączenie projektów odtworzenia nawierzchni dla wszystkich zakresów objętych zamówieniem.

Odpowiedź: Zakres odtworzenia nawierzchni został opisany w załącznikach do SWZ, tj. Opisie przedmiotu zamówienia i Przedmiarze. Zamawiający nie dysponuje odrębnymi projektami odtworzenia nawierzchni.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia:

Odtworzenie nawierzchni po budowie sieci kanalizacji sanitarnej w zadaniu nr 1 i 2 należy wykonać na całej długości sieci za pomocą tłucznia łamanego naturalnego (granit) o frakcji od 0 do 31,5 mm na szerokości wykopu tj. 2,0 metry i głębokości 0,4 metra.

Odtworzenie nawierzchni po budowie sieci wodociągowej na całej długości sieci należy wykonać:

Odcinek w 5 do w17 ul. Miętowa w Palędziu, działka nr 18/57 oraz odcinek w74 do w85 ul. Jagodowa w Palędziu, działki nr 13/8, 12/5, 11/26, 9/57- odtworzenie do stanu pierwotnego - nawierzchnie gruntowe, bez tłucznia.
Odcinki na ul. Jagodowej, ul. bez nazwy, działki nr 18/45, 19/52, 18/35, 19/47, 19/18 - należy wykonać za pomocą tłucznia łamanego naturalnego (granit) o frakcji od 0 do 31,5 mm, na szerokości wykopu tj. 1,5 metra i głębokości 0,4 metra.

Pytanie nr 2.

Prosimy o udostępnienie projektu drogowego zarówno dla zadania nr 1 i nr 2 – brak projektu w załączonej dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że projekty drogowe dla zadania 1 i 2 nie są wymagane ponieważ zakres prac przewidzianych do realizacji w zadaniu nr 1, pn. „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Palędziu” oraz w zadaniu nr 2, pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dopiewcu nie obejmują budowy dróg a jedynie prace

odtworzeniowe po budowie ww. sieci i opisany został w SWZ wraz załącznikami oraz zmodyfikowany wyjaśnieniami zamieszczonymi w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Pytanie nr 3.

Prosimy o wskazanie grubości nawierzchni tłuczniowej 0-31,5 mm, która ma zostać odtworzona po budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągu w dla zadania nr 1 i nr 2.

W załączonych opisach przedmiotu zamówienia zarówno dla zadania nr 1 i nr 2 wskazane są wyłącznie powierzchnie - m² nawierzchni tłuczniowej.

Odpowiedź:

Odtworzenie nawierzchni po budowie sieci kanalizacji sanitarnej w zadaniu nr 1 i 2 należy wykonać na całej długości sieci za pomocą tłucznia łamanego naturalnego (granit) o frakcji od 0 do 31,5 mm na szerokości wykopu tj. 2,0 metry i głębokości 0,4 metra.

Odtworzenie nawierzchni po budowie sieci wodociągowej na całej długości sieci należy wykonać:

Odcinek w 5 do w17 ul. Miętowa w Palędziu, działka nr 18/57 oraz odcinek w74 do w85 ul. Jagodowa w Palędziu, działki nr 13/8, 12/5, 11/26, 9/57- odtworzenie do stanu pierwotnego - nawierzchnie gruntowe, bez tłucznia.

Odcinki na ul. Jagodowej, ul. bez nazwy, działki nr 18/45, 19/52, 18/35, 19/47, 19/18 - należy wykonać za pomocą tłucznia łamanego naturalnego (granit) o frakcji od 0 do 31,5 mm, na szerokości wykopu tj. 1,5 metra i głębokości 0,4 metra.

Pytanie nr 4 - dotyczy części Budowa kanalizacji w m. Palędzie

W związku z załączeniem do postępowania przetargowego dokumentacji geologicznej z 2007 roku zwracam się z prośbą o załączenie do postępowania przetargowego aktualnych badań geologicznych

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia badania podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną z roku 2020. W załączeniu plik pn., „Dokumentacja badań podłoża gruntowego Palędzie 2020”.

Dodatkowo Zamawiający udostępnia badania podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną z roku 2020 dla zadania nr 2. Budowa kanalizacji w m. Dopiewiec. W załączeniu plik pn., „Dokumentacja-badan-podloza-gruntowego-Dopiewiec”.

Pytanie nr 5 - dotyczy części Budowa kanalizacji w m. Palędzie

Proszę o podanie rzędnych wykonanej studni s383 i informację, czy w studni jest umieszczona tulej - przejście szczelne pod projektowane odejście w ulicę Borówkową

Odpowiedź: Rzędne studni s383: 83.05/80.20, przejście szczelne jest zamontowane.

Pytanie nr 6 - dotyczy części Budowa kanalizacji w m. Palędzie

Proszę o informację jaki jest zakres do wykonania dodatkowego przęsła od studni S387- proszę o załączenie profilu projektowanego przebiegu oraz mapy z zaznaczoną trasą

Odpowiedź: Dodatkowe przęsło od studni S387 należy wykonać jako rurociąg o średnicy DN 200 i długości 50 m w linii prostej, z min. spadkiem 0,5 %. Rurociąg należy włączyć do studni S387.

Pytanie nr 7 - dotyczy części Budowa kanalizacji w m. Palędzie

Proszę o podanie rzędnych wykonanej studni s279 i informację, czy w studni jest umieszczona tulej- przejście szczelne pod projektowane przedłużenie sieci

Odpowiedź: Rzędne studni s279: 81.58/80.25, przejście szczelne jest zamontowane.

Pytanie nr 8 - dotyczy części Budowa kanalizacji w m. Palędzie

Proszę o podanie rzędnych wykonanej studni s302 i informację, czy w studni jest umieszczona tulej- przejście szczelne pod projektowane przedłużenie sieci w ulicy Jagodowej

Odpowiedź: Rzędne studni s302: 82.03/78.82, przejście szczelne jest zamontowane.

Pytanie nr 9 - dotyczy części Budowa kanalizacji w m. Palędzie

Z uwagi na datę wykonania map- 2007 rok proszę o informację, czy obszar objęty przedmiotem zamówienia został uzbrojony w światłowody, linie telefoniczne i elektroenergetyczne. Jeśli tak- proszę o zamieszczenie map z ich przebiegiem w celu uwzględnienia ewentualnych kolizji

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje ogólnodostępną mapą ewidencyjną zawierającą dane o gruntach, budynkach i uzbrojeniu, pobraną z portalu mapowego - Systemu Informacji Przestrzennej, którą to zamieszcza w formie pliku pn. „mapa SIP Palędzie”.

Pytanie nr 10 - dotyczy części Budowa kanalizacji w m. Palędzie

Proszę o dodanie w przedmiarze robót pozycji dotyczących montażu trójników w wykopie i określenie ilości trójników przewidzianych do wykonania.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć wykonanie trójników na sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem oraz wszędzie tam gdzie przyłącze nie będzie realizowane bezpośrednio ze studni na sieci. W związku z pomocniczym charakterem przedmiaru robót Zamawiający nie dokonuje w niniejszym zakresie modyfikacji przedmiaru.

Pytanie nr 11 - dotyczy części Budowa kanalizacji w m. Palędzie

Proszę o podanie powierzchni odtworzeń nawierzchni tłuczniowych z podziałem na ulice w formacie: ulica- długość, szerokość, powierzchnia grubość, gdyż obecnie w kosztorysie znajdują się nieściśności- np. ulica

Modrzewiowa zlewnia od Borówkowej- długość 266 m, powierzchnia 1329m, czyli otrzymujemy szerokość 5 metrów, grubość 0,15m. Z dokładnych analiz kosztorysowych wynika, że przewidywane odtworzenie na ulicach jest różne- np. ulica Jeżynowa zlewnia do Borówkowej długość 250m, powierzchnia 499m czyli otrzymujemy szerokość 2 metry a grubość 0,40 m (co jest grubością niestosowaną w drogach gruntowych)

Odpowiedź: Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśniamy, że odtworzenie nawierzchni po budowie sieci kanalizacji sanitarnej w zadaniu nr 1 należy wykonać na całej długości sieci za pomocą tłucznia łamanego naturalnego (granit) o frakcji od 0 do 31,5 mm na szerokości wykopu tj. 2,0 metry i głębokości 0,4 metra.

Pytanie nr 12 - dotyczy części Budowa kanalizacji w m. Dopiewiec

Proszę o podanie rzędnych wykonanej studni s256, s247 i informację, czy w studni jest umieszczona tuleja- przejście szczelne pod projektowane przedłużenie sieci

Odpowiedź: Studnie s256 i s247 to studnie przewidziane do realizacji w ramach niniejszego zamówienia.

Pytanie nr 13 - dotyczy części Budowa kanalizacji w m. Dopiewiec

Proszę o dodanie w przedmiarze robót pozycji dotyczących montażu trójników w wykopie i określenie ilości przewidzianej do wykonania.

Odpowiedź: Do wyceny należy przyjąć wykonanie trójników na sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem wszędzie tam gdzie przyłącze nie będzie realizowane bezpośrednio ze studni na sieci.

W związku z pomocniczym charakterem przedmiaru robót Zamawiający nie dokonuje w niniejszym zakresie modyfikacji przedmiaru.

Pytanie nr 14 - dotyczy części Budowa kanalizacji w m. Dopiewiec

Proszę o określenie i podanie powierzchni odtworzeń nawierzchni dróg nieutwardzonych w formie ulica- długość, szerokość, powierzchnia, grubość.

Odpowiedź: Odtworzenie nawierzchni po budowie sieci kanalizacji sanitarnej w zadaniu nr 2 należy wykonać na całej długości sieci za pomocą tłucznia łamanego naturalnego (granit) o frakcji od 0 do 31,5 mm na szerokości wykopu tj. 2,0 metry i głębokości 0,4 metra.

Pytanie nr 15 - dotyczy części Budowa kanalizacji w m. Dopiewiec

Z uwagi na datę wykonania map- 2012rok proszę o informację, czy obszar objęty przedmiotem zamówienia został uzbrojony w światłowody, linie telefoniczne i elektroenergetyczne. Jeśli tak- proszę o zamieszczenie map z ich przebiegiem w celu uwzględnienia ewentualnych kolizji

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje ogólnodostępnymi mapami ewidencyjnymi zawierającymi dane o gruntach, budynkach i uzbrojeniu, pobranymi z portalu mapowego - Systemu Informacji Przestrzennej, które to zamieszcza w formie pliku pn. „mapa SIP Dopiewiec rejon ul. Wierzbowej” oraz „mapa SIP Dopiewiec rejon ul. Jesionowej”.

Pytanie nr 16 - dotyczy części Budowa kanalizacji w m. Dopiewiec i części Budowa kanalizacji w m. Palędzie.

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza stosowanie włazów o średnicy DN 396mm, montowanych na studzienkach DN 425 (przyłączeniowych), proszę o potwierdzenie możliwości stosowania włazów klasy A w terenach zielonych i klasy D na podjazdach.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza tylko tworzywowe studnie o średnicy wewnętrznej kinety oraz rury trzonowej: 425 mm opisane w SWZ i jej załącznikach oraz uzupełnia dane dotyczące stosowania włazów na ww. studzienkach, o średnicy DN 400 i klasie D400.

Pytanie nr 17 - dotyczy części Budowa kanalizacji w m. Dopiewiec i części Budowa kanalizacji w m. Palędzie.

Proszę o informację, jakiego rodzaju tłuczeń stosować do nawierzchni dróg: bazalt, granit, melafir?

Odpowiedź: Do nawierzchni dróg należy zastosować granit.

Pytanie nr 18 - dotyczy części Budowa kanalizacji w m. Dopiewiec i części Budowa kanalizacji w m. Palędzie.

Mając na uwadze poszanowanie czasu wykonawców zwracam się z prośbą o zamieszczenie przedmiarów robót w wersji .ath

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje przedmiarami w wersji edytowalnej.

Pytanie nr 19 - dotyczy części Budowa kanalizacji w m. Dopiewiec i części Budowa kanalizacji w m. Palędzie.

Proszę o potwierdzenie, że lokalizacja studni na terenie posesji była konsultowana z mieszkańcami na etapie uzgadniania dokumentacji projektowych i inwestor posiada zgody na wbudowanie studni na działkach prywatnych.

Odpowiedź: Lokalizacja powinna być uzgodniona z właścicielem posesji na etapie wykonawstwa. Na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej pozyskiwane były zgody na posadowienie studzienki na terenie posesji.

Pytanie nr 20.

Prosimy o udostępnienie map sieci wodociągowej dla zadania nr 1:

- Zakres: W74- W 85 L= 90,61 mb w ulicy Jagodowej,
- Zakres: W 45 do W24 L= 163,39 mb w ulicy Jagodowej

Dla powyższych zakresów załączane są wyłącznie profile sieci wodociągowej.

Odpowiedź: Pod linkiem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/547310> dla postępowania: 2021/BZP 00299547/01 ROA.271.24.2021 pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Palędzie i Dopiewiec oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Palędzie w Gminie Dopiewo, zamieszczona jest dokumentacja projektowa, w tym mapa dla sieci wodociągowej w folderze Zadania 1a, podfolder Projekt o nazwie „skan 2”.

Pytanie nr 21.

Prosimy o potwierdzenie, iż zakres zadania 1a nie obejmuje wykonania przyłączy wodociągowych (brak informacji w OPZ oraz w załączanym przedmiarze, natomiast przyłącza znajdują się na załączanym planie sytuacyjnym).

Odpowiedź: Zadanie nr 1 obejmuje tylko budowę sieci wodociągowej.

Pytanie nr 22.

Zgodnie z zapisem SIWZ dla zadania 1 B i 1 C krótki opis przedmiotu zamówienia zakresie przedmiotowego zadania jest: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur o średnicy fi 200 mm i długości 2345,5m oraz budowa 159 przyłączy kanalizacji sanitarnej z czego 89 zakończonych będzie studzienką o średnicy 425 mm. W załączanej dokumentacji znajduje się zestawienie przyłączy kanalizacyjnych, które obejmuje przyłącza do granicy działki, prosimy o udostępnienie zestawienia przyłączy oraz profili, które mają zostać zakończone studzienką DN 425 mm, przyłącza te w większości nie są zaznaczone na mapach.

Odpowiedź: Na terenie działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym należy wykonać przyłącza zakończone studzienką przelotową o średnicy 425 mm, natomiast do działek niezabudowanych a przewidzianych pod zabudowę, należy wykonać przyłącze zakończone korkiem na granicy pasa drogowego i tych działek, co zostało uwzględnione w tabelach Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowa lokalizacja będzie uzgodniona z właścicielem posesji na etapie wykonawstwa.

Pytanie nr 23.

Zgodnie z zapisem SIWZ dla zadania 2A i 2 B krótki opis przedmiotu zamówienia:” Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur o średnicy fi 200 mm i długości 1343,5m wraz z 1 przepompownią i rurociągiem tłocznym PE 90 PN 10 o długości 412m oraz budowa 126 przyłączy, z czego 47 zakończonych będzie studzienką o średnicy 425mm. Prosimy o udostępnienie zestawienia przyłączy do granicy działki oraz przyłączy zakończonych studzienką na załączonych mapach przedstawione są w większości przyłącza zakończone studzienką DN 425 mm.

Odpowiedź: Na terenie działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym należy wykonać przyłącza zakończone studzienką przelotową o średnicy 425 mm, natomiast do działek niezabudowanych a przewidzianych pod zabudowę, należy wykonać przyłącze zakończone korkiem na granicy pasa drogowego i tych działek, co zostało uwzględnione w tabelach Opisu przedmiotu zamówienia. Szczegółowa lokalizacja będzie uzgodniona z właścicielem posesji na etapie wykonawstwa.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



GMINA
DOPIEWO



2. W związku z powyższymi odpowiedziami oraz zmianą SWZ zmianie ulegają:

a) zapisy SWZ dotyczące:

- **termin składania ofert do dnia 29.12.2021r. do godz. 11.00, termin otwarcia ofert 29.12.2021r. godz. 11.30,**
- termin związania ofertą do dnia 27.01.2022r.

b) treść ogłoszenia o zamówieniu.

Powyższe zmiany są integralną częścią SWZ.

Wójt Gminy Dopiewo
-Paweł Przepióra-