

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa czynnika chłodniczego wraz z napełnieniem układu systemu klimatyzacji FUJITSU w obiekcie Urzędu Dozoru Technicznego w Gliwicach przy ul. Robotniczej 4A

Zamawiający:

Urząd Dozoru Technicznego
02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 34

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czynnika chłodniczego R410A w ilości nie większej niż 30 kg wraz z napełnieniem całego układu systemu klimatyzacji FUJITSU AJY144LALH (R201125) zainstalowanego w budynku UDT w Gliwicach przy ul. Robotniczej 4A.

Dokładna ilość czynnika chłodniczego przeznaczonego na potrzeby pełnego i prawidłowego napełnienia systemu określona zostanie po wykonaniu powyższych czynności przez Wykonawcę i wykazana w protokole odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca może obciążyć Zamawiającego jedynie kosztami za faktycznie zużytą podczas napełniania ilość czynnika chłodniczego, jednak nie większą niż określoną w niniejszym zapytaniu ofertowym, tj. 30 kg. W ramach niniejszego zadania Wykonawca zobowiązany jest, bezpośrednio po napełnieniu systemu czynnikiem chłodniczym, do wykonania kontroli jego szczelności potwierdzonej stosownym, oddzielnym protokołem sporządzonym zgodnie wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Komisji (WE)¹⁾, wraz z dokonaniem wymaganego wpisu do Centralnego Rejestru Operatorów przy współudziale przedstawiciela Zamawiającego, za co Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów.

Ponadto, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do odbioru oraz utylizacji odzyskanego z ww. systemu (podczas wykonywania w ostatnim czasie próby szczelności z wykorzystaniem gazu obojętnego – azotu), czynnika chłodniczego R410A w ilości 11,8 kg zdeponowanego u Zamawiającego w specjalnych pojemnikach/butlach.

W chwili obecnej instalacja oraz układ systemu klimatyzacji jest szczelny, co potwierdzenie zostało stosownym protokołem z wykonanej kontroli, wystawionym przez certyfikowany podmiot, a cała instalacja wypełniona jest azotem.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty/firmy posiadające wymagane uprawnienia F-GAZ, a czynności związane z jego realizacją mogą wykonywane być jedynie przez uprawniony personel.

Wymagany okres gwarancji na wykonane zadanie – **12 miesięcy** od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

Sposób rozliczenia – zgodnie z ilością dostarczonego i wykorzystanego czynnika chłodniczego plus koszty napełnienia, odbioru i utylizacji odzyskanego czynnika oraz wykonanej kontroli szczelności.

Forma i termin płatności – ustala się jednorazową płatność przelewem za wykonane zadanie, po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia. Termin płatności faktury – **28 dni kalendarzowych** od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby UDT w Warszawie (02-353), ul. Szczęśliwicka 34.

Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca osobiste zapoznanie się terenem oraz warunkami realizacji zadania na obiekcie w trakcie wizji lokalnej, podczas której można dokonać niezbędnych inwentaryzacji, pomiarów, oględzin systemu oraz dokumentacji technicznej urządzeń.

Termin spotkania/wizji lokalnej możliwy jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00 i należy uzgodnić z Panią Jolantą Ryczko, tel. 600 479 083 lub Panią Mariolą Niedziałek, tel. 728 423 325.

Termin realizacji – **14 dni kalendarzowych** od daty zawarcia umowy.

Ważność oferty – **60 dni kalendarzowych** od daty złożenia oferty.

¹⁾ Rozporządzenie Komisji (WE) NR 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane