

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (2)

*Dot. postępowania:*

**Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne, m. Bożenkowo od km 24+570 do km 25+420, dł. 0,850 km**

Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

### **Pytanie 1**

Prosimy o potwierdzenie możliwości stosowania granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej i wyrównawczej Ac 16 W wg wskazanych w SST D – 05.03.05b wymagań oraz zgodnie z WT 2 2014.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej i wyrównawczej AC16W. W SST D – 05.03.05b w punkcie 1.2 pod tabelą zamieszczony jest zapis „Nie dopuszcza się zastosowania granulatu do powyższych warstw.”

### **Pytanie 2**

Prosimy o potwierdzenie konieczności wykonania warstwy ścieralnej z SMA 0/11 z użyciem asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55

### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza konieczność wykonania warstwy ścieralnej z SMA11 z użyciem asfaltu modyfikowanego PMB 45/80-55.

### **Pytanie 3**

Dotyczy D.05.03.05b W STWIORB w pkt. 1.2 wskazano do zaprojektowania mieszankę AC16 W na asfalcie 50/70 dla kategorii ruchu KR 3-4. Wnosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie do warstwy wiążącej/wyrównawczej asfaltu 35/50 dla kategorii ruchu KR 3-4. Proponowana zmiana jest zgodna aktualnie obowiązującym dokumentem technicznym WT-2 2014 przywołanym w STWIORB w pkt. 10.2 oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do warstwy wiążącej/wyrównawczej asfaltu 35/50 dla kategorii ruchu KR 3-4.

Niniejsze pismo stanowi integralną część :

- 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia dot. powyższego zamówienia;
- 2) Ogłoszenia o zamówieniu nr r 2021/BZP 00056243/01 z dnia 2021-05-17



**Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie – 01.06.2021 r.**

**godz. 09:45 – składanie ofert**

**godz. 10:00 – otwarcie ofert.**

Sprawę prowadzi:

Agata Walencykowska

St. Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych

tel.: 52 37 05 717, email: [a.walencykowska@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:a.walencykowska@zdw-bydgoszcz.pl)