

60. Warunki ZGKiM Strzelno na przebudowę sieci wodociągowej z dnia 25.09.2012 r.

ZARZĄD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
88-320 Strzelno, Pl. Świątokrzyski 4
tel. 3189-202(203), 3189-337
NIP 557-000-61-20

Strzelno, dnia 25.09.2012 r.

ROBIMART Sp. z o.o.
ul. Gierdziejewskiego 7
02-495 Warszawa

WOJEWODA
Kujawsko-Pomorski

Dotyczy: warunków technicznych na przebudowę sieci wodociągowej w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 255 Pakość - Strzelno

- sieć wodociągową wykonać z rur PE lub PCV,
- sieć wodociągową ułożyć na podsypce piaskowej,
- na zakończeniu sieci zainstalować hydrant p-poż. wraz z zasuwą i oznakowaniem,
- w przypadku, gdy projektowana sieć wodociągowa przebiegać będzie przez grunty osób trzecich należy uzyskać ich pisemną zgodę,
- całość instalacji poddać próbie na ciśnienie o wartości 0,7 MPa,
- wykonać badania mikrobiologiczne wody z przebudowanych odcinków sieci wodociągowej,
- o terminie rozpoczęcia robót powiadomić ZGKiM,
- po wykonaniu prac montażowych, przed zasypaniem wykopu całość robót zgłosić w ZGKiM w celu uzyskania odbioru technicznego,
- zlecić wykonanie inwentaryzacji całości inwestycji,
- jeden egzemplarz mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 po wykonaniu inwentaryzacji dostarczyć do ZGKiM,

DYREKTOR
Dariusz Sieradzki

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. *Robert Zalewski*