

DKW.2232.98.2024.AS

Czarne, dn. 14.08.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023., poz. 1605), w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 (wariant I - bez negocjacji) na:
„Budowa budynku magazynowego w Zakładzie Karnym w Czarnem”

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ Z DNIA 12.08.2024 r.

Działając zgodnie z treścią art. 284 ust. 2. Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023., poz. 1605) poniżej udostępniam wraz z odpowiedziami zapytania złożone do wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie nr 1:

System KD iProtect pracuje w formie magistrali a w projekcie zapis mówi o doprowadzeniu do każdego przejścia tylko skrętki (typ gwiazda). Rozumiemy, że mamy się trzymać informacji producenta i oszacować odpowiednią ilość kontrolerów drzwiowych i okablowania aby spełnić wymagania instalacji producenta i rozbudowy istniejącego systemu w Jednostce?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że należy trzymać się wytycznych producenta, nadmieniam jednak, że odległość od kontrolera do czytnika nie może przekroczyć 40 m ale z doświadczenia wiemy, że wskazane jest trzymać się odległości do 30 m, więc jeśli chodzi o przejścia z tyłu budynku należy zastosować dodatkową skrzynkę zasilającą z kontrolerami a między skrzynkami poprowadzić kabel do magistrali.

Dyrektor

Zakładu Karnego w Czarnem