



Łódź, dnia 9 listopada 2022r.

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania prowadzone w trybie podstawowym na roboty budowlane polegające na „Budowie linii kablowej SN-15kV dla zasilania abonenckiej stacji transformatorowej wewnętrznej SN/nN w budynku Sieci Badawczej Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny w Łodzi przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19/27 wraz z rozbiórką odcinka linii kablowej SN-6kV” – znak sprawy FO-Z/ŁIT/17/2022.

Odpowiedzi na pytanie Wykonawcy

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm. - dalej PZP) Zamawiający informuje, że wpłynęło pytanie do treści SWZ. Poniżej Zamawiający w kolejności przekazuje pytanie wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1

Ze względu na długi czas oczekiwania oraz wysokie koszty produkcji transformatora z uzwojeniami miedzianymi, prosimy o zmianę parametrów transformatora i dopuszczenie do zastosowania uzwojeń aluminiowych.

Ad.1.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania jak i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem