



Łódź, dnia...września 2024 r.

Numer sprawy: WZ-091-67/24

OFERENCI BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

**Dotyczy postępowania na: „Remont pomieszczeń sanitarnych i socjalnych MPK - Łódź Spółka z o. o.,- na terenie Zakładu Torów i Sieci przy ul. Dąbrowskiego 23 w Łodzi”,
nr sprawy: WZ-091-67/24**

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, NIP: 725-000-56-28, REGON: 470040290, kapitał zakładowy w wysokości: 702 484 623,00 zł - jako Zamawiający w w/w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego, z zachowaniem przepisów kodeksu cywilnego - przedstawia poniżej treść pytań dotyczących Zapytania ofertowego wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Montaż systemu wentylacji - wentylacja sprzężona ze światłem, na czujkę czasową, ruchu czy wilgoci?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza wentylator kanałowy fi 100, połączony ze światłem, z czujnikiem wilgoci.

Pytanie nr 2:

Czy jest możliwość zastosowania brodzików prysznicowych?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie dopuszczamy możliwości montażu brodzików prysznicowych.

Pytanie nr 3

Jakie są wymagania dla baterii prysznicowych?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający wymaga baterii prysznicowych z wężykiem i słuchawką prysznicową, mocowaną na ścianie, mocowanie umożliwiające regulację wysokości.

PROKURENT
Dyrektor Wykonawczy
MPK - Łódź Spółka z o.o.
Krzysztof Kamiński (2)