



GMINA PUCK

ul. 10 Lutego 29 84 – 100 Puck,
<http://www.gmina.puck.pl> e-mail: inwestycje@gmina.puck.pl

ZP.271.20.2021.AR

Puck, dnia 11.10.2021 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gnieździe”.

Wyjaśnienia treści SWZ Nr 2

Zmiana treści SWZ i ogłoszenia

Na podstawie art. 284 ust. 6, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”, Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP przekazuje treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.

Pytanie 1

W jaki sposób wykończyć elewację wybudowanych ścian budynku?

Odpowiedź na pytanie 1

Patrz przedmiar poz. 47

Pytanie 2

W jaki sposób wykończyć ściany wybudowanych fundamentów?

Odpowiedź na pytanie 2

Patrz przedmiar poz. 46

Pytanie 3

Czy wyposażenie pomieszczeń budynku w gaśnice jest w zakresie Wykonawcy?

Odpowiedź na pytanie 3

NIE

Pytanie 4

Prosimy o dostarczenie zestawienia stolarki drzwiowej (w tym bramy garażowej) i okiennej wraz z parametrami cieplnymi i technicznymi.

Odpowiedź na pytanie 4

Zestawienie stolarki:

Okna:

Uchylno-rozwieralne PCW: 200x100cm x3 szt., U=1,1 W/m²K

Uchylno-rozwieralne PCW: 90x60cm, U=1,1 W/m²K

Drzwi:

Wewnętrzne prawe PCW: 70x205cm, U=1,1 W/m²K

Wewnętrzne prawe PCW: 100x215cm, U=1,1 W/m²K

Zewnętrzne prawe PCW: 90x205cm, U=1,1 W/m²K

Brama garażowa aluminiowa rozwierana dwuskrzydłowa ocieplona z wypełnieniem segmentowym:
wymiary światła otworu-400x340cm, U=0,54W/m²K
wymiary światła otworu-400x360cm, U=0,54W/m²K
Kolor do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji.

Pytanie 5

Przedmiar robót zakłada rozebranie okładzin podłóg (poz. 10-12) natomiast nie mówi o nowych okładzinach posadzek. W jaki sposób wykończyć posadzki oraz na jakiej powierzchni?

Odpowiedź na pytanie 5

Patrz przedmiar poz. 90-91

Przedłużenie terminu składania ofert

Zmiana treści SWZ i ogłoszenia

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy PZP informuje, że przedłuża termin składania ofert.

1. Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu został przesunięty na dzień:

14.10.2021 r. na godz. 10:00

Termin otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu został przesunięty na dzień:

14.10.2021 r. na godz. 10:30

Ponadto zmianie ulega treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SWZ”, odpowiednio:

W rozdz. XIV Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert. Termin związania ofertą upływa dnia **12.11.2021 r.**, przy czym w przypadku, gdy zmianie ulegnie termin składania ofert, odpowiedniemu przesunięciu ulegnie termin związania ofertą.

W rozdz. XVI Sposób i termin składania ofert:

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ug_puck, w myśl ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **14.10.2021 r.** do godziny **10:00**.

W rozdz. XVII Otwarcie ofert:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.10.2021 r. o godzinie 10:30**.

W dniu **11.10.2021 r.** zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Nr 2021/BZP 00183560/01 z dnia 17.09.2021 r., dotyczące powyższej zmiany. Przedmiotowe ogłoszenie zostało również zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z poważaniem
WÓJT GMINY PUCK
Tadeusz Puszczarczuk