

ZP.264.28.2020.4.ENW

Gdynia, dn. 10.02.2021 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania nr EZP/709/2020: „Termomodernizacja sieci ciepłowniczych na terenie ul. Dąbrowskiego w Rumi oraz ul. Sakowicza, Demptowskiej w Gdyni”.

Informuję, że w dniu 05.02.2021 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania o następującej treści:

1) *Dotyczy pakietu 1 i 3: Proszę o informację, czy w wycenie należy uwzględnić zawory preizolowane z pełnym przelotem czy redukowanym?*

Odpowiedź: W wycenie należy uwzględnić zawory z pełnym przelotem.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikował treść zapisów zawartych w punktach STWiORB:

- dla Pakietu 1 - rozdz. 2.3.2. *Armatura preizolowana*, str. 11;

- dla Pakietu 2 - rozdz. 2.3.2. *Armatura preizolowana*, str. 11;

- dla Pakietu 3 - rozdz. II.3.2 *Armatura preizolowana*, str. 9 oraz rozdz. II.3.4 *Rury stalowe czarne i armatura w komorze*, str. 10.

2) *Dotyczy pakietu 3: Proszę o informację, czy w wycenie należy uwzględnić zawory progowe (za ścianą budynku) z pełnym przelotem czy redukowanym*

Odpowiedź: Odpowiedź analogiczna jak w pytaniu nr 1 niniejszego pisma.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Zakładu Logistyki Zakupów


mgr Tomasz Szalucki