

---

Czempin, dnia 05.01.2024 r.

PGK/ZP/17/2023

**Postępowanie dotyczące zadania pn.: Budowa części sieci kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Nowe Borówko w zakresie zlewni przepompowni PA.**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o.o. na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na pytanie:

**Pytanie 1.**

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienia n/w kwestii: przyjęte w załączonym do SIWZ przedmiarze robót ilości mas ziemnych, są wg nas zbyt małe, nie pozwalające na bezpieczne i zgodne z przepisami BHP wykonanie robót.

Zgodnie z projektem, zagłębienie sieci kanalizacji sanitarnej w przeważającej części wynosi 2,9 – 3,5 m, co wiąże się z koniecznością zastosowania szalunków, a przyjęte ilości wykopów nie pozwalają na zastosowanie zabezpieczeń ścian.

Podobna sytuacja ma miejsce przy przyłączach, gdzie na 69,5 mb przyłączy przyjęto 24,586 m<sup>3</sup> wykopów, tj. na 1 mb rurociągu 0,354 m<sup>3</sup> wykopu przy głębokości 1,5 m. Przyjęte w przedmiarze ilości wykopów wiążą się z ilościami podsypek, zasypek i wymianą gruntu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający załącza przedmiar robót po zmianie. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma obowiązek wykonania zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, a przedmiar robót pełni jedynie funkcje pomocniczą przy kalkulowaniu ceny oferty. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym, które winno obejmować wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.