

1.7. Instalacje elektryczne.ST.007

1.7.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych wewnętrznych przy realizacji zadania: **Remont pomieszczeń sanitarnych-WC-4 szt, w tym dla osób z niepełnosprawnością w budynku administracyjno-biurowym Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie.**

1.7.2. Zakres robót

- Podłączenie się nowej instalacji w pomieszczeniach do istniejących puszek rozdzielczych
- Wypusty pod instalację gniazd wtyczkowych przewodami miedzioowymi oraz gniazd przeznaczonych do pomieszczeń socjalnych-szczelne
- Wypusty pod instalację oświetleniową przewodami miedzianymi i osprzętem szczelnym
- Instalacja zasilająca podgrzewacze wody - bojler 5 l jak wyżej

1.7.3. Materiały

Do wykonania instalacji elektrycznej mogą być stosowane materiały producentów krajowych i zagranicznych.Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobów akceptację Inspektora Nadzoru

1.7.4. Sprzęt

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu i narzędzi posiadające atesty dotyczące bezpieczeństwa użytkowania.Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu,który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

1.7.5. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywania robót.

1.7.6. Wykonanie robót

Wszystkie roboty należy wykonać w sposób zapewniający pełne bezpieczeństwo użytkowania oraz zgodnie z dokumentacją projektową.

1.7.7. Kontrola jakości

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i sposób określony

aktualnymi normami PN-IEC 60364-4-41:2000.Instalacje elektryczne w obiektach-PN-92/E-88106-Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP).

1.7.8. Jednostka obmiaru

(mb) dla instalacji liniowych ,(szt,kpl) dla wypustów,(szt) dla osprzętu i urządzeń

1.7.9. Odbiór

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową

1.7.10. Podstawa płatności

Zgodnie z umową