

## **1.5. Roboty malarskie. ST.007 CPV-45442100-8**

### **1.5.1. Przedmiot**

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrzny **Zadania: Remont pomieszczeń sanitarnych-WC-szt.4, w tym dla osób z niepełnosprawnością w budynku administracyjno-biurowym Powiatowego Urzędu Pracy w Świebodzinie**

### **1.5.2. Zakres**

- Zeskrobanie i zmycie starych farb
- Gruntowanie wzmacniające powierzchni ścian i sufitów
- Szpachlowanie dwukrotne ścian i sufitów z wyrównaniem powierzchni w płaszczyźnie
- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi akrylowymi
- Lamperia ścian na korytarzu- parter-uzupełnienie- farba olejna w kolorze jak istniejąca lamperia

### **1.5.3. Materiały**

-Woda - wg PN-EN 1008:2004.-Niedozwolone jest użycie wód ściekowych,kanalizacyjnych bagiennej oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,oleje i muł.

Zaprawa gipsowa - wg instrukcji producenta

Farby - wg instrukcji producenta, normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB .  
Farby emulsyjne akrylowe ogólnego stosowania .

### **1.5.4. Sprzęt**

Pomosty robocze, mieszadła do farb,  
Pojemniki i wiadra, pędzle, wałki do malowania , aparaty malarskie

### **1.5.5. Transport**

Dostawa - samochodem dostawczym , na placu budowy i wewnątrzach ręczny.

### **1.5.6. Wykonanie robót**

Zmycie i zeskrobanie farb Zeskrobać i zmyć stare farby aż do struktury tynków środkami myjącymi wodorozpuszczalnymi

Gruntowanie- w celu wzmocnienia starych tynków wykonać gruntowanie powierzchni uni-gruntem zgodnie z instrukcją producenta

Szpachlowanie ścian i sufitów- Szpachlowanie wykonać jako dwuwarstwowe z gipsu szpachlowego zgodnie z instrukcją producenta. Pierwsza warstwa o grubości 3 mm, druga o grubości 2 mm. Szlifowanie powierzchni urządzeniami mechaanicznymi do uzyskania równych powierzchni

Malowanie-przed przystąpieniem do malowania tynków należy powierzchnię zagruntować farbą emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. Przy malowni powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 stopni C.

Lamperia- lamperia farbami olejnymi na zagruntowanej powierzchni wykonać zgodnie z instrukcją producenta

#### **1.5.7. Kontrola jakości robót**

Sprawdzenie wykonania przygotowania powierzchni pod malowanie

Sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich

#### **1.5.8. Jednostka obmiaru**

(m<sup>2</sup>) malowan powierzchni

#### **1.5.9. Odbiór**

Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru

#### **1.5.10. Podstawa płatności**

Za (m<sup>2</sup>) zgodnie z obmiarem

#### **1.5.11. Przepisy związane**

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych

Instrukcje i certyfikaty producenta